

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» августа 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-010677



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детский сад "Белочка"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Комаровских Яна Владимировна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 315595800034182

ИНН: 590415594916

Место нахождения объекта защиты:

614026, край Пермский, г Пермь, ул Цимлянская, Дом 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.11.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	190

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	494
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система аналоговой автоматической пожарной сигнализации, на базе оборудования НПО "BOLID" - Сигнал-20М. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа. Система "Стрелец"- дублирования сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчётные значения пожарного риска- Максимальная расчётная величина пожарного риска наблюдается в сценарии(ях): $S_{01} \cdot 10^{-6}$. Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий: Ширина эвакуационного выхода (дверного проёма) из помещения Ф.1.1 менее 1,2 метра при числе эвакуируемых более 15 человек (п.5.2.14. СП 1.13130.2009), в расчёте Выход_01, Выход_03, Выход_04 этаж 1 принят минимальный 0,7 метра и Выход_02, Выход_05 этаж 2 принят 1,0 метр и Межкомнатные двери, в расчёте приняты шириной 0,7 м. Ширина лестничных маршей и площадок, для помещений Ф1.1, в расчёте принята менее 1,35 м. (п.4.4.1 СП 1.13130.2009), в расчёте Марш_1-Марш_4, приняты 0,9 метра и Площадка_04, приняты 0,9 метра, Площадка_03(между 1 и 2 этажом, с учётом открывающихся дверей), приняты 0,7 метра.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p>	

	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
35.000(тридцать пять тысяч) руб. или возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара на объекте отсутствует			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3, табл.1 ФЗ № 123 ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п. 5.2, 6.3, 8.6, 8.9, табл.2 ФЗ № 123 ст.68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.6, 8.9, 8.17 ФЗ №123 ст.76	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012. п. 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2, 5.4.2, 6.5, табл. 6.8 СП 4.13130.2013 п.5.2.6 ФЗ № 123 ст.137, табл.21, табл.22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 п. 4.1.7, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.12, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.23, табл. 2 ФЗ №123 ст.89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	СП 3.13130.2009 п.4.1-4.4,4.8,5.1,5.3,табл.1,табл.2 СП 5.13130.2009 п 13.3.12,13.4.1,1	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	3.13.1,13.14.5,13.14.6,15.3,табл.А1 СП 7.13130.2013 п 8.5 ФЗ 123 ст. 82, ст.83,ст.84	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 п.14.1,14.3,14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 п.1,2,5,6,7,9,11,12,13,14,16,20,25.Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2022 № 1479 п. 2-4,5,9-12,13-16,22,23,24,26,27,29,31,35,36,54,55, 60,65,392-394,397,403,407,409.	Выполняется