

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«09» августа 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-010982



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ПАО Морион, корпус №27

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПАО "Морион"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901220620

ИНН: 5905000038

Место нахождения объекта защиты:

614066, край Пермский, г Пермь, ш Космонавтов, Дом 111

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	24
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8700

1.6.	Объем здания, куб. м	44524										
1.7.	Количество этажей	5										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2-го тип, система НПВ										
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">нет</p>											
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">нет</p>											
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП	Выполняется										

	водоснабжение	1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2020, 123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 1.13130.2020, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 10.13130.2020	Выполняется