

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» августа 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-011132



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Сервисного блока с встроенной административно-бытовой части

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комплекс "Пермский"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1175958025165

ИНН: 5921034316

Место нахождения объекта защиты:

618200, край Пермский, г Чусовой, мкр. Совхозный, ул Молодежная, Здание 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.10.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	249248
1.6.	Объем здания, куб. м	189328
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	ДН пониженная пожароопасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система автоматической пожарной сигнализация. Система оповещения и управление эвакуации людей при пожаре III типа. Система автоматической установки порошкового пожаротушения. Система внутреннего (пожарные краны) и наружного (пожарные гидранты) противопожарного водопровода						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка проведена в части тепличных отделений без учета административно бытового комплекса. По итогам расчета индивидуальный пожарный риск не превышает нормативное значение, так как выполняется условие $R_{m \max} = 6,854 \cdot 10^{-8} \leq R_{m \text{ н}} = 10^{-6}$ Величина потенциального пожарного риска в селитебной зоне вблизи объекта $P_i = 9,99 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-4} = 2,9 \times 10^{-7}$</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Договор страхования имущества «Залог Сбербанк № МН – 56 – 10 – 4146026 от 18 мая 2022 АО РСХБ – Страхования. Страховой полис договором не предусмотрен – отсутствует.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется: п. 4.3, 5.1.5, 6.1.2, 6.1.7, п. и таблицы 1, таблицы 3, таблицы 4 СП 4.13130.2013 Не выполняется: п. 2.1.3 СТУ ООО «Русвектор», п. 2 СТУ заключение нормативно – технического совета (протокол № 1 от 07.02.2019), в части отсутствия закаленного стекла от перпендикулярной проекции трансформаторной подстанции (по высоте).	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется: п. 5.6, табл. 3 п. 7.1, 7.7, 8.1, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2009 п. 3.3, 20 таб. 3 НПБ 160-97 п. 48 Правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020 Не выполняется: п. 1.6 СТУ ООО «Русвектор», а также п. 2 СТУ заключение нормативно – технического совета (протокол № 1 от 07.02.2019), в части расхода воды на наружное пожаротушение, которое не определено расчетом, не менее чем 40 л/с.	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 1 и 2 статьи 98 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 5.37, 5.38 СП 18.13330.2011 п. 8.1, 8.6, 8.9, 8.14, 8.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется: ч. 5, 6 ст. 134 таб. 28 ч. 4, 5, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.16, 5.4.18, 6.1.1, 6.1.42, 6.1.43 и таб. 6.1, 6.9 СП 2.13130.2012 п. 6.1.40, 6.2.10 СП 4.13130.2013 п. 7.3 д), 8.1, СП 7.13130.2013 Не выполняется: п. 2 СТУ заключение нормативно – технического совета (протокол № 1	Не выполняется

		от 07.02.2019), в части отсутствия в стене 2 типа противопожарных проходов	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется: п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.2.1, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1 б) 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 7.3.2, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 9.1.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.7, и таб. 21, 26, 28, 27, 29 СП 1.13130.2009 п. 5.2.7, 5.4.15, 5.4.16 СП 2.13130.2012 п. 5.2.25 СП 59.13330.2012 Не выполняется: п. 2.4.4. СТУ ООО «Русвектор», п. 2 СТУ заключение нормативно – технического совета (протокол № 1 от 07.02.2019), в части эвакуационные выхода в отделениях расположены на расстоянии от наиболее удаленного рабочего места более 150 метров	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется: ст. 90 ч. 1, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 7.2, 7.10-7.13, 7.16, 6.2.8 СП 4.13130.2012 таб. 1 и таб. 2 ГОСТ 25772-83 п. 12, 17, 48, 49, 50 Правил противопожарного режима утвержденные постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2.5.2. 2.5.3. 2.10.2. СТУ ООО «Русвектор», п. 2 СТУ заключение нормативно – технического совета (протокол № 1 от 07.02.2019) не выполняется за исключением на предприятии не создана добровольная пожарная дружина	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	Выполняется: ч. 4, 5, 7, 9 ст. 84, ч. 3, 4, 5, 7, 9, 11, ст. 83, ч. 7-9 ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ от	Не выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	22.07.2008 п. 3.5, п. 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 5.3 СП 3.13130.2009 п. 13.2.2, 13.3, 13.5, 13.3.3, 13.14.1, 13.14.10-13.14.13, 14.1, 14.2, 14.3, 13.15.3, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 15.1, 15.3, 13.15.3, п. 9 таб. А.1, п. 11.2 таб. А.2., п. 9.2, п. 38, 35.2 таб. А.3, прил. Н таб. Н.1, п. А.4, приложение А, М СП 5.13130.2009 п. 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14 СП 6.13130.2013 п. 4.9, 6.24, 7.2 пп. е), в), ж), 7.10, 7.8, , 7.11, 7.12, 7.14 пп. к) 7.17, 7.20, п. 8.8, 6.13, 6.16, 6.22, 8.5, 7.3 д) СП 7.13130.2013; п. 16.31 СП 89.13330.2012 п. 4.1.1, таб. 1 и 2 с учетом п. 4.1.5 и 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16 СП 10.13130.2009 п. 2.10.23 СТУ ООО «Русвектор», п. 2 СТУ заключение нормативно – технического совета (протокол № 1 от 07.02.2019) - Выполняется за исключением не обеспечена дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 1, 4, 5, 7 ст. 83, ст. 83, ч. 9 ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 6.24 СП 7.13130.2013 п. 16.31 СП 89.13330.2012 п. 14.4. п. 13.14.10-13.14.13, п. 14.2. п. 13.3.3. а), б), в) СП 5.13130.2009 п. 2.7.2. СТУ ООО «Русвектор», п. 2 СТУ заключение нормативно – технического совета (протокол № 1 от 07.02.2019) - Выполняется за исключением на систему горизонтального и вертикального зашторивания отсутствуют документы подтверждающие применение негорючих материалов	Не выполняется
4.9.	Организационно-	п. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,	Выполняется

<p>технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>15, 16 б), д), е), ж), з), л), н), о), 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 а), б), д), 28, 29, 30, 21, 32, 35 а), б), в), г), д), е), ж), з), и), 36, 37, 41 а), б), в), г), д), 42, 43, 50, 54, 55, 56, 60, 121, 122, 123, 126, 130, 131, 286, 290, 291, 292, , 293, 307, 288, 337, 354,-372, 392-395, 397-400, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 413 Правил противопожарного режима утвержденные постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>
--	--