

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» августа 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-011814



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Галактика" г. Перми

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Галактика" г. Перми

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901508874

ИНН: 5907016570

Место нахождения объекта защиты:

614038, край Пермский, г Пермь, ул Академика Веденеева, Дом 71А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.11.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1722
1.6.	Объем здания, куб. м	13780
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. АПС (адресная) на базе ВЭРС-ПК-16 2. СОУЭ-3 типа, с блоками голосового оповещения Соната-3 3. Система внутреннего противопожарного водопровода
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты составляет $Q_b=0,00211 \cdot 10^{-6}$ в год, что не превышает установленной нормативной величины одной миллионной в год ($1 \cdot 10^{-6}$) установленной статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
не проводилась		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</p>
		<p>Сведения о выполнении/не выполняется</p>

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.1-4.6, 4.11, 4.12, 4.14 табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 ст. 4, 62. СП 8.13130.2009 п.4.1-4.4, 5.1, 5.2, 5.5, табл. 1,2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.8.1,8.3,8.5-8.10	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 ст.4,26,27,30-32,40,57-59,78,79,87,88,137,табл. 21-24 СП 2.13130.2012 п. 4.6,5.2.1-5.2.5, 5.3.1, 5.3.2,5.4.2,5.4.5,5.4.16,5.4.18,5.4.20, 6,6.7.1,6.7.4,6.7.6, табл.6.9 СП 4.13130.2013 п.4.18-4.19,5.2.2,5.2.4,5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123 ст. 4,5,53,89,123,табл. 28,29 СП 2.13130.2012 п.5.2.7 СП 1.13130.2009 п.4.1.104.1.4,4.2.1-4.2.8,4.3.2-4.3.4,4.4.1-4.4.4, 4.4.14, 5.1.1, 5.2.2-5.2.5, 5.2.12-5.2.17, 5.2.21, 5.2.23, табл.2, 5.2.27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 ст.4,90 СП 4.13130.2013 п. 7.1-7.3,7.5-7.7,7.12-7.14, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123 ст 4,52,54,55,60,81,83,84,86,91 СП 5.13130.2009 п. 13.1.1,13.1.4-13.1.6, 13.1.9-13.1.12,13.2.1,13.3.1-13.3.4,13.3.6-13.3.10,13.3.12,13.4.1,13.6.1,13.6.2,13.13.1-13.13.3,13.14.1-13.14.11,13.14.13,13.15.1-13.15.5,13.15.7, 13.15.13-13.15.15,15.3,17.1,17.2, табл.13.3,13.5, прил.А, табл.А1,А.3 СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5,4.1,4.2,4.4,4.6-4.8,5.1-5.5,табл.1,2 СП 10.13130.2009 п. 4.1.1,4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.1.16, табл. 1,3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ № 123 СП 5.13130.2009	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.14.1,14.24,14.4	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.2-1 8,21-37,41,42,50-56,60,63,65-67,77, 79,91,392,404,406-409,прил 1 Приказ МЧС России № 806	Выполняется