

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«09» сентября 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-012655



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№ 12»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
12»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902545130

ИНН: 5957006552

Место нахождения объекта защиты:

617831, край Пермский, р-н Чернушинский, г Чернушка, ул Горького, Дом 62

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	476
1.6.	Объем здания, куб. м	3684
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) предназначена для раннего обнаружения очага пожара. Центральное оборудование системы АПС состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ARK1 –Главный прибор системы АПС и СОУЭ; БРО1 – Блок речевого оповещения;</li> <li>PW1 – Блок питания резервированный Тип автоматических пожарных извещателей (по основному фактору горения: дым, тепло) -</li> <li>Дымовые пожарные извещатели ДИП-141М -</li> <li>Ручные пожарные извещатели ИПР-513-10 -Тепловые пожарные извещатели ИП-101-1А3 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Магистр-16 версия 3.1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3 тип оповещения – речевое): -Блок речевого оповещения «Ария-ПС-БРО-М» -Речевые оповещатели «Ария-ПС-3» Система светового оповещения – Табло «Выход» Здание не оборудовано системой</li> </ul>

		внутреннего противопожарного водопровода. Наружное пожаротушение осуществляется от существующего пожарного гидранта, расположенного на существующем городском водоводе.	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
На основании собственной оценки возможного ущерба третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ст. 69-74 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - пункты 4.3 - 4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- ст. 98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ст. 28-32, 35-37, 55,57,58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - пункт 5.2.2, таблицы 6.9 и 6.12 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ст. 39,40,52,53,89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7,4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020 - пункты 14,16,21,22,26,27,31 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - пункты 7.1-7.3, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- ст. 46,51,54,56,84,85,91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ - пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; –пункты 4.3 - 4.12 СП 486.1311500.2020; – пункты 6, 7.2. СП 484.1311500.2020; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	– статьи 4, 6, 54, 78, 82, 83, 103, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; – пункты 6, 7.2. СП 484.1311500.2020;	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	– пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009 - приказ № 806 от 18.11.2021г. Министерства РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	Выполняется