Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» сентября 2022 г.
Регистрационный № 59-08-2022-012805

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Управление Судебного департамента в Пермском крае
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Управление Судебного департамента в Пермском крае
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1065904128014 ИНН: 5904155173

Место нахождения объекта защиты:
614068, край Пермский, г Пермь, ул Плеханова, Дом 40

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1958
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	303

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	13146
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, Системы порошкового пожаротушения; СОУЭ 3-го типа; ВПВ 4 шт; НПВ 4 шт; Огнетушители 28 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
В результате произведенного расчета установлено, что индивидуальный риск для людей, находящихся в помещениях объекта, равен: Q=0,171*10 в год .		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц отсутствует		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 69; СП	Выполняется

		4.13130.2013 п. 4.3 таблицы 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 пп. 5.2 таблицы 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. .7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8; Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 6 ст. 63; ч. 1 ст. 90; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. 71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 пп. 5.2.3,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.2.7,5.4.7,5.4.16,5.4.18,6; Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.29, ч. 1-3,5,6,7,11 ст. 87, ч.1 ст. 57, ч.1-3, 5-7, 13 ст. 88, ч.1,2 ст. 134, таблица №№ 21,22,23,24,25,28,29; СП 4.13130.2013 пп. 4.1,4.19,5.1.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 19 ст.88, ч.2,3 ст.53,ч.1-5 , 8,10-12 ст. 89, ч. 5,6 ст. 134; СП 1.13130.2020 пп. 4.2.9,4.2.22,4.2.11,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.12,7.1.3; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. 27,26,23,24,29,36,37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Постановление Правительства РФ	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 394; Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90; СП, 4.13130.2013 пп. 7.1,7.2.,7.4,7.1,7.2,7.4,7.13,7.14,8	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 пп. 3.1,3.3,3.4,4.1,4.2,4.8,5.3,5.4; СП 8.13130.2020 п. 4.1; Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 69; СП 4.13130.2013 ч.2 ст. 54, ч.4,5 ст. 83, ч. 1-4,7-11 ст. 84; ч.1-2 ст. 91, ч.1,2 ст. 62, ч.1 ст. 90, ч.1, 2 ст. 106; ч.1, 2 ст. 86, ч.1,2 ст. 138; СП 7.13130.2013 п.6.1,6.4,6.8,6.10,6.11,6.22,6.23; СП 10.13130.2020 п. 5.3,6.1.2,6.1.3,6.1.19; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. 50,52,54; СП 484.1311500.2020 пп. 5.1,5.4.,5.14,5.21,6.1.1,6.1.3; СП 485.1311500.2020 пп. 6.4.4,6.4.11,6.4.17; СП 486.1311500.2020 пп. 4.3,4.4,4.8,4.9	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	СП 484.1311500.2020 пп.5.1,5.4,5.14,5.21,6.1.1,6.1.2,6.6.1,6.6.5,6.6.26; СП 485.1311500.2020 пп.5.3.,5.9,6.4.15,9.8.2; СП 4861311500.2020 пп. 4.3,4.9;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1,ч.2 ст.. 54; ч.1, 6,9,10 ст. 54, ч.10,10 ст. 84, ч.1, 2 ст. 138	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.3 ст.5, ч.1 ст. 6; ч.1-5 ст. 64, ч.2 ст. 81; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 пп. 1-27, прил. 1-3; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. 3,9,12, 17,21,24,27,30,31,36,37,41,55,60,102; Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 пп. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	Выполняется