

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«31» октября 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-015071



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Детские развивающие технологии"  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Детские развивающие технологии"  
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1075902010690

ИНН: 5902161076

Место нахождения объекта защиты:

614068, край Пермский, г Пермь, ул Екатерининская, Дом 177а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.10.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	365
1.6.	Объем здания, куб. м	1147

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, система пожаротушения отсутствует, система оповещения и управление эвакуацией 3-го типа, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, наружный противопожарный водопровод имеется	
<b>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка пожарного риска проведена			
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
0 рублей			
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 31.12.2009г. № 384-ФЗ "Технический регламент	Выполняется

	зданиями и сооружениями	о безопасности зданий и сооружений" ст.8; Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1, ст. 69; Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 65; СП 4.13130.2013 п. 4.3 табл. 1, п. 4.14	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 31.12.2009г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ст.8; Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62, 68; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48, 49, 71; СП 8.13130.2020 п. 4.2, 5.2 табл. 2, п. 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 76, ч. 1 ст. 90; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 71; СП 4.13130.2013 п. 7.1,8.1,8.6,8.7,8.8,8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	(с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 57,87,88,137 табл. 21,22,23; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.13,15,23,25; СП 2.13130.2020 п. 5.4.2,6.7.15, табл. 6.9, 6.13; П 4.13130.2013 п. 4.1,4.2,5.1.1,5.1.2,5.6.1,5.6.2	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.2 ч.1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, 89,134, табл. 28,29; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2,23,26,27,28,31,36,37; СП 1.13130.2020 п. 4.1.2,4.2.3,4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.2.10,4.2.13,4.2.14,4.2.15,4.2.16,4.2.17,4.2.18,4.2.19,4.2.20,4.2.21,4.2.22,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.7, 4.4.1,4.4.3,4.4.4,7.1.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 76 ,ч.1 ст. 90; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2.,12,26,49; СП 4.13130.2013 п. 7.1,8.1,8.6,8.7,8.8	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.52,54,62,83,84,91,103; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 10,42,54,55; СП 3.131320.2009 п. 3.1,3.2,3.3,3.4.3.5,4.1,4.2,4.4,4.6,4.7,4.8,5.1,5.3,5.4,5.5, табл. 1, табл. 2; Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 № 1464 "Об утверждении к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, СОУЭ при пожаре" п. 11 приложения № 1, пункт 18 приложение № 5; СП 486.1311500.2020 п. 4.4, п. 11, табл. 1; СП 484 п. 14 табл. А1 прил. А; СП 8.13130.2020 п.4.1,4.2,5.2 табл. 2, 8.9	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.82,83,84; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 10, пп. о, 16,54,60; СП 486.1311500.2020 п. 4,3,4.4; СП 9.13130.2009 4.1.1,4.1.8,4.1.26,4.1.27,4.1.28,4.1.32,4.1.33,4.1.34,4.1.35,4.1.36,4.1.40,4.2.1,4.2.5,4.2.7,4.2.8,4.2.9,4.3.1,4.4.1-4.4.21,	Выполняется

		4.5.1-4.5.4, прил. А,Г	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 (с изменениями от 30.04.2021 г.) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.48,52; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 1,2,3,4,5,10,13,14,15,16,17,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,41,43,50,54,60,91,92,392,393,394,395,396,397,406,407,409; Приказ МЧС России 806 приложение №№ 1-3	Выполняется