

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» ноября 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-015631



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Перми Детская школа искусств № 11 "Открытие"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Перми Детская школа искусств № 11 "Открытие"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901511074

ИНН: 5907011726

Место нахождения объекта защиты:

614037, край Пермский, г Пермь, ул Сестрорецкая, Здание 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.01.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	228

1.6.	Объем здания, куб. м	2673
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Организована адресная система пожарной сигнализации, на основе приёмно-контрольного прибора Гранд Магистр-8П, применены дымовые извещатели ИП 212-45 (64шт), ручные извещатели ИПР 513-10 (8шт.) Применяется 2-ой тип системы оповещения, функционирующий также на базе приёмно-контрольного прибора ГрандМагистр- 8П, применены НБО-Люкс (20 шт.), оповещатели Иволга (7 шт.). Имеется наружный противопожарный водопровод с пожарным гидрантами в количестве 2 шт., расположенных на расстоянии не менее 200 метров от объекта защиты.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчёт пожарного риска проведён. Учитывая выполненные мероприятия, предложенные при расчёте и направленные на снижение величины пожарного риска, индивидуальный пожарный риск для помещений МАУ ДО Детская школа искусств № 11 "Открытие" г. Перми равен $0,0985 \cdot 10^{-6}$, что соответствует требованиям ФЗ 1223 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Отсутствует

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 ФЗ 123 СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1, п. 6.6.2, 5.6.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ 123 СП 8.13130.2020 п. 5.3 табл. 2, 6.3, 8.4, 8.6-8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123 ст. 76 СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123 ст. 35, 36, 57, 58, 87, 88, 134, 136, 137, табл. 21-24, табл. 28 СП 2.13130.2020 п. 5.2.4, 5.2.7.5.3.4, 5.4.16, 5.4.18, 6.6.1, ТАБЛ. 6.14 СП 4.13130.2013 п. 4.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст.53, ст.54, ст.89 СП 1.13130.2020 п. 4.2.5-4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 7.12.1, 9.2.7 табл. 13, 9.3.1-9.3.4	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст.90 СП 3.13130.2013 п. 7.1, 7.3, 7.7, 7.13, 7.14, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ФЗ 123 ст 54, 60, 62, 81, 82, 83, 84, 86, 91, 102, 103, 105, 106 СП 3.13130.2009 п. 3.1-3.4, 4.1-4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 табл. 1, табл. 2.	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 п. 13.1.11, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14, 13.15, 14.1-14.4, 15.1, 15.2 СП 7.13130.2013 п. 6.1, 6.2, 6.4-6.13, 8.1,8.2,8.5 СП 10.13130.2020 п.6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.10, 6.1.24,6.2.1, 6.2.3-6.2.6, 6.2.10 СП 8.13130.2020 п.4.1-4.5, табл. 4	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ 123 ст. 103 СП 3.13130.2009 п. 3.3 СП 5 13130.2009 п. 14.1-14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР 1479 п.3, 4,5,10-17, 21-32, 35-37, 41, 42, 54, 55, 60, 65, 88-92, 392-394, 395, 397, прил. 1, п. 406	Выполняется