Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» ноября 2022 г.
Регистрационный № 59-08-2022-016344

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Акционерное общество "Пермский мукомольный завод"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Акционерное общество "Пермский мукомольный завод"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025900760566 ИНН: 5903003690

Место нахождения объекта защиты:
614068, край Пермский, г Пермь, ул Сергея Данщина, Дом 3/2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1960
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	25
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	748
1.6.	Объем здания, куб. м	17164

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система противодымной защиты: отсутствует; -система пожарной сигнализации: адресная; - система пожаротушения отсутствует; -система оповещения и управления эвакуацией :3 –го типа; - внутренний противопожарный водопровод : имеется; -наружный противопожарный водопровод: имеется.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчёт пожарного риска не производился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
0 рублей	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №384 от 30.12.2009 : «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст.8 ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.65-77. ППР «Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п.65. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями от 14.02.2020 г)» п.4.3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62;68. ППР «Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п.48;49;71. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». п.2; 4.1;4.2;5.2;5;5.2;5.8;5.9;8.5;8.8;8.9; таблица№2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.76;ч.1 ст.90. ППР «Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		№1479 от 16.09.2020 п.71. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п.7.1;8.1-8.13;8.16.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.36;57;87;88;137;таблица№21;22;23. ППР «Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п.13;15;23;25. СП 2.13130.2020«Системы противопожарной защиты . Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.4.1-4.9;5.2.1-5.4.2;6.6.1-6.6.2;6.7.15. таблица:№6.9;6.13. СП 4.13130.2013 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1;4.2;5.1.1;5.1.2;5.6.1;5.6.2.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1ст.76;90. ППР «Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п.2;12;26;49. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» п.7;8.1;8.6;8.7;8.8.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.36;57;87;88;137;таблица№21;22;23. ППР «Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п.13;15;23;25. СП 2.13130.2020«Системы противопожарной защиты . Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.4.1-4.9;5.2.1-5.4.2;6.6.1-6.6.2;6.7.15. таблица:№6.9;6.13. СП 4.13130.2013 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1;4.2;5.1.1;5.1.2;5.6.1;5.6.2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51;52;54;62;83;84;91;103. ППР «Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п.10;42;54;55. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.1;3.2; 3.3; 3.4;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5 таблица №1,2. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 11 приложения № 1, п. 18 приложения № 5. СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.4;11, таблица № 1 СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.3-3.33;6-6.2,13;6.4-6.6.41;14; таблица А.1 приложение А СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.2; 4.1;4.2;5.2;5;5.8;5.9;8.5;8.8;8.9; таблица № 2. СП 10.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» п.3,1-3.58;6.1-6.1.28;6.2.1;6.2.3-6.2.21;7.6.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5;82-84. ППР	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 10; 16; 54; 60. СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.3;4.4. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п. 4.1.1; 4.1.8; 4.1.26; 4.1.27; 4.1.28; 4.1.32;4.1.33; 4.1.34; 4.1.35; 4.1.36; 4.1.40; 4.2.1; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.9;4.3.1; 4.4.1; 4.4.21; 4.5.1 – п.4.5.4; прил. А, Г. СП 484.1311500.2020: « Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования». п.3-3.33;6-6.2,13;6.4-6.6.41.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6;48;52. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» п.1.2-1.9;2.1-2.4; 3.1-3.8;4. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 14; 2; 3; 4; 5; 10; 13;. 14; 15; 16; 17; 23; 25;. 26; 27; 28; 29; 31; 32;34; 35; 36; 37; 41; 43; 50; 54; 60; 91;92; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 406; 407; 409. Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об	Выполняется

		определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» приложения № 1-3	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.