

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«01» декабря 2022 г.
Регистрационный № 59-08-2022-016601

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №
131" г. Перми

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №
131" г. Перми

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901509600

ИНН: 5907013138

Место нахождения объекта защиты:

614047, край Пермский, г Пермь, ул Александра Пархоменко, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1958

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	625

1.6.	Объем здания, куб. м	9727										
1.7.	Количество этажей	3										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ - "Трамбон - ПУ - 4" АПС - адресно-аналоговая, ПКУ "С-2000М"										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчёт пожарного риска проведён Пермской краевой общественной организацией "Добровольная пожарная охрана" экспертом Кривошековым А.А. Расчётная величина пожарного риска Q_v при заданных условиях составляет $0,07 \times 10^{-6}$ год⁻¹</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб отсутствует</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>п. 4.1-4.6, 4.11, 4.12, 4.14, табл. 1 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>ч.4, 62 ст. 68 ФЗ-123 п.4.1-4.4, 5.1,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.1-4.6, 4.11, 4.12, 4.14, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется	4.2. Наружное	ч.4, 62 ст. 68 ФЗ-123 п.4.1-4.4, 5.1,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.1-4.6, 4.11, 4.12, 4.14, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется										
4.2. Наружное	ч.4, 62 ст. 68 ФЗ-123 п.4.1-4.4, 5.1,	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	5.2, 5.5, табл. 1.2 СП 8.13130.2009	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.2 ст. 67 ФЗ-123 п. 8.1, 8.3, 8.5-8.10 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 4, 26, 27, 30-32, 40,57-59, 78,79,88,137, табл. 21-24 ФЗ-123 п. 4.6,5.2.1-5.2.5,5.3.1-5.3.2,5.4.2-5.4.5, 5.4.16,5.4.18,5.4.20,6,6.7.1,6.7.4,6.7.6, табл. 6.9 СП 2.13130.2012 п. 4.17-4.19,5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.4,5,53,89,123,табл.28,29 ФЗ-123 п.4.1.1-4.1.4,4.2.1-4.2.8,4.3.2-4.3.4,4.4.1-4.4.4,4.4.14,5.1.1,5.2.2-5.2.5,5.2.12-5.2.17,5.2.21,5.2.23 СП 1.13130.2009 п.5.2.7 СП 2.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.4,90 ФЗ-123 п.7.1-7.3,7.5-7.7,7.12-7.14,7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 4,52,54,55,60,81,83,84,91 ФЗ-123 п. 13.1.1,13.1.4-13.1.6,13.1.0-13.1.12,13.2.1,13.3.1-13.3.4,13.3.6-13.3.10,13.3.12,13.4.1,13.6.1,13.6.2, 13.13.1-13.13.3,13.14.1-13.14.11,13.14.13,13.15.13-13.15.15,15.3,17.1,17.2,табл.13.1,13.5, Прил. А, табл. А.1,А.3 СП 5.13130.2009 п.3.1-3.5,4.1,4.2,4.4,4.6-4.8,5.1-5.5, таб.1,2 СП 3.13130.2009 п.4.1.1,4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.1.16, таб. 1, 3 СП 10.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	ч.1-3 ст.88 ФЗ-123 п.14.1,14.4,14.24 СП 5.13130.2009	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.3,4,7,12,14,17.1,20-25,30-33,35,36,37,38,40,42,43,55,57,59,61,63-65,70,71,78,102-105,460-467,470,474-478,480 прил.1 ППР в РФ 1479	Выполняется