

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» декабря 2022 г.

Регистрационный № 59-08-2022-016671



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Деменевская
основная общеобразовательная школа»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Деменевская
основная общеобразовательная школа»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902547318

ИНН: 5957006658

Место нахождения объекта защиты:

617814, край Пермский, р-н Чернушинский, с Деменево, ул Ленина, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1146

1.6.	Объем здания, куб. м	8693
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система оповещения людей на при пожаре – III типа. Система пожарной сигнализации «С-2000М», Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А (4шт.); Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (11 шт); Дымовые пожарные извещатели ДИП -212-87 (102шт.); Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-11 (2шт.); Извещатель пожарный дымовой линейный Ария-ПС-3 (20 шт.); система речевого оповещения БРО «АРИЯ-ПС-БРО-Р» с речевыми оповещателями «Ария ПС-3»
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Не проводилось
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	Третьим лицам ущерба не усматривается
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Гл.16, ст. 69 п. 1, 2 (1(а), 2); ст.71 п. 1.1, ст.74 п. 2, 3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 65. СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1, п.4.17, п. 4.20, п. 5.2.2, п.5.2.4, п. 5.2.6.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 62 п.2, п. 3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.54, п.407, п. 408 СП 8.13130.2020 п.5.1 табл.1, п.8.4, п.8.6, п.8.7, п. 8.8, п.10.1, п. 10.3. п. 10.4, п.10.5. Постановление от 16.09.2020 № 1479 п.65	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.63 п.6, гл. 19 ст. 90 п.1.1, гл. 22 ст.98 п. 1. СП 4.13130.2013 п.4.3, табл. 1, п. 4.17, п. 4.20, п. 5.2.2, п.5.2.4, п. 5.2.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 № 123 гл. 5, гл. 7, гл. 8, гл. 11, гл. 14 ст. 57, ст. 58, гл. 19 ст. 87, ст. 88 п. 5, п. 8, п.19. Постановление от 16.09.2020 № 1479 п.25 СП 4.13130.2013 п.4.2, п.4.12, п.5.62, п.6.1.2 СП 2.13130.2020 П.5.2.3, п.6.7.10, табл.п.6.12, п.6.7.11, 6.7.14 СП 7.13132013 П.6.1, п.6.8, п.6.9, п.6.22, п.8.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123 Гл. 14 ст. 52, гл. 19 ст. 89, гл. 14 ст.60, гл. 24 ст.105 Постановление от 16.09.2020 № 1479 п. 5, п. 23, п. 26, п. 27 (а, б,	Выполняется

		в, д), п. 28, п. 29, п. 37, п. 60, п. 92. СП 1.13130.2020 п.4.1.3, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.4.1, п.4.4.2, п. 4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.10, п.5.2.12, п.5.2.13, п.5.2.14, п.5.2.14, п.5.2.15, п.5.2.16, п.5.2.17, п.5.2.19, п.5.2.21, п.5.2.23, п.5.2.27.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123 Гл. 19 ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1, п.4.17, п.4.20, п.5.2.2, п.5.2.4, п.5.2.6.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 № 123 Гл. 19 ст. 90 Постановление от 16.09.2020 № 1479 п. 54 СП 3.13130.2009 п. 3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, табл. 1, табл. 2 СП 5.13130.2009 п.13.1.11, п.13.1.12, п.13.2.2, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.8, п.13.3.12, п.13.4.1, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.4, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.12, п.13.15.13, п.14.1, п.14.3, п.15.1, п.15.5, приложение А. ст.484,486	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	ФЗ № 69 – ФЗ ст.37. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Гл. 1 ст. 4 п. 1, 2, 3, 4, гл. 19 ст. 82, гл. 14 ст. 60, ст. 62, ст. 63, ст. 64 Постановление от 16.09.2020 № 1479 п. п. 54, 55, 88, 89, 90, 91, 394 (а, б, в, е, ж, з, к, л, н, м), п. 395, п. 396, п. 400, п. 403, п. 407, п. 409, п. 410. СП 484.1311500.2020 СП 5.13130.2009 п.13.1.11, п.13.1.12, п.13.2.2, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.8,	Выполняется

	развития	п.13.3.12, п.13.4.1, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.4, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.12, п.13.15.13, п.14.1, п.14.3, п.15.1, п.15.5, приложение А.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ № 69-ФЗ ст. 1 абзац. 4, ст. 4, ст. 25, ст. 37 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Гл. 1 ст. 6, гл. 14 ст. 64, ст., гл. 30 ст. 134 п. 1, 3, 5, 6, 7, 8, гл. 19 ст. 82, ст. 89, ст. 91, гл. 24 ст. 105, ст. 134 п. 2. п. 3, п. 5, п. 6, гл. 31 ст. 138 п. 1, 7. Постановление от 16.09.2020 № 1479 п.2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п.12, п. 13, п. 14, п. 16 (а, б, е, ж, з, о), п. 17, п. 18., п. 21, п. 22, п. 32, п. 35, п. 36, п. 42, п. 54, п. 56, п. 60, п. 92, п. 337 (а), п. 393 (а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л), п. 394 (а, б, в, е, ж, з, к, л, н, м) Приказ № 806 от 18.11.2021 г. п.п. 3, 7, 20, п. 2 прилож. № 2.	Выполняется