Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» февраля 2023 г.
Регистрационный № 59-08-2023-002598

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
магазин "Александра"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1125903005282 ИНН: 5903102274

Место нахождения объекта защиты:
614056, край. Пермский, г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 46

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.10.2015
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	87
1.6.	Объем здания, куб. м	261
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты - отсутствует (не требуется) Система пожарной сигнализации аналоговая; Система пожаротушения отсутствует (не требуется); Система оповещения и управления эвакуацией 2 типа; Внутренний противопожарный водопровод отсутствует (не требуется); Наружный противопожарный водопровод - кольцевой, Ø150 мм, 2 ПГ на расстоянии менее
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты На объект защиты проведён расчёт по оценке пожарного риска, значение (Заполняется, если проводился расчёт риска. В разделе указываются расчётные значения пожарного риска, а также комплекс которого составляет 0,15·10-6. Пожарная безопасность объекта защиты обес- выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения печена, в соответствии требованиям ст.6, ст.79 Федерального закона 123- уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: работники организации прошли обучение мерам пожарной безопасности в соответствии руководящими документами в области пожарной безопасности; системы противопожарной защиты постоянно находятся в работоспособном состоянии; системы автоматической противопожарной защиты обслуживаются специализированной организацией, имеющей специальное разрешение; с работниками организации проводятся тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара, в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ; работоспособна телефонная (стационарная или мобильная) связь.		

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Угроза ущерба третьим лицам в случае возникновения пожара отсутствует (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо по причине соблюдения противопожарных разрывов между зданиями, рас-приводятся реквизиты документов страхования) положенных вблизи объекта.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст.69, 70, 71, 73, 74; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.4.3, 4.14, 4.15;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст.62, 68, 90; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.п.4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 5.11, 5.17, 8.5, 8.8, 8.9, 8.13, 8.14;	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст.63, 90; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст.57, 58, 59, 87, 88, 134, 137; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 1479 п.13, 15, 16; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п.5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.18, 6.7.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.5.1.2, 5.1.3, 5.2.7, 5.5.2, 5.5.4; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.п.6.2, 6.10; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 1479 п.40;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст.53, 89, 134; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 1479 п.п.23, 25, 26, 27, 36, 43, 409; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п.4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 7.6.2; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п.4.2.19, 4.3.3, 7.6.4;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.7.1;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст.54, 56, 61, 62, 83, 84, 85, 86, 106, 107; Правила противопожарного режима в РФ п.п.54, 55, 60; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.п.5.11, 5.19, 6.2.1, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.4, 6.5.4, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38, 6.6.39, 6.6.40; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.п.4.3, 4.4, 4.8; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п.3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5, 6, 7;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.103; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.п.5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.3; Правила противопожарного режима в РФ п.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.6.24, 7.20;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 1479 п.п.2, 3, 4, 12, 14, 28, 32, 33, 35, 37, 42, 43, 50, 59, 61, 62, 63, 64, 70, 74, 75, 77, 103, 104, 107, 108, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 400, 406, 407; Приказ МЧС России 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.