

«02» марта 2023 г.

Регистрационный № 59-08-2023-002933



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Аэлита"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Аэлита"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1185958022073**

ИНН: **5903138538**

Место нахождения объекта защиты:

614058, край Пермский, г Пермь, ул Деревообделочная, Дом 6а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.06.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	14417
1.6.	Объем здания, куб. м	117445

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС,СОУЭ,ВПВ,ВУТП,ДУ,ПП	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка ущерба третьим лицам в случае возникновения пожара не требуется ст. 64 ч.1 Федерального закона № 123-ФЗ			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.69; Федеральный закон № 384-ФЗ ст. 8; Постановление Правительства РФ № 1479 п. 65; СП. 4.13130.2013 п. 4, 6.3, 6.7, 6.9,7	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.68;Постановление Правительства РФ № 1479 п. 48,49;СП 8.13130.2020 п. 5.2,5.3,7,8,10,11	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.98;Постановление Правительства РФ № 1479 п. 71;СП 4.13130.2020 п. 4	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.57,58,87,137;Постановление Правительства РФ № 1479 п. 13,15,23,25; СП 2.13130.2009 п. 4,5; СП 4.13130.2009 п. 4.1,4.2,5.1.2,5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.52,53,89,134;Постановление Правительства РФ № 1479 п. 2,23,26,27,36,37; СП 1.13130.2020 п.4,8.3,9.1,9.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.76,90;Постановление Правительства РФ № 1479 п.2,12,26,49 СП 6.13130.2021 п.5,6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.52,54,62,83,84,91,103; Постановление Правительства РФ № 1479 п. 10,42,54,55; СП 3.13130.2009 п.3,4,5,6; СП 5.13130.2013 п.5.2,7,8,9,12,13,15,16,17; СП 8.13130.2013 п. 5.2,7.8,10,11 СП 10.13130.2009 п. 7,12,13,14,15	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.82,83,84; Постановление Правительства РФ № 1479 п.10,16,54,60; СП 3.13130.2009 п.3,4,5,6; СП 5.13130.2009 п. 4,5,9,9,12,13,15,16,17; СП 6.13130.2021 п.5,6; СП	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	7.13130.2013 п. 5,6,7,8	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 48,52; Постановление Правительства РФ № 1479 п.1-5,10, 13-17,23,25-27,32,34-37,41,43,50,54,60,392-394,396,397,406,409; Приказ МЧС России № 806 п. 1,2,3	Выполняется