

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«29» марта 2023 г.

Регистрационный № 59-08-2023-004663



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
№ 39" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901923596

ИНН: 5918012457

Место нахождения объекта защиты:

618905, край. Пермский, г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 6, корп. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1076
1.6.	Объем здания, куб. м	8194
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ - 3 типа, речевое оповещение реализовано на базе речевого процессора «Орфей», световые указатели «Выход» в количестве - 22 шт. установлены над основными и запасными эвакуационными выходами. Имеются поэтажные планы эвакуации - 4 шт., фотолюминесцентные эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации, имеются 4 пожарных крана, первичные средства пожаротушения (огнетушители).
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Оценка не проводилась		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», прил.1., п.5. «Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п.74, 75, 76, 79.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, пп. 2.11, 2.12–2.15, 2.12–2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30, 8.16, 9.30. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п.55, 75, 76.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», прил.1. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п.74, 75, 76.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы». п.1.1.-1.3, 1.9., п.2.2, п.3.1.-3.9., 3.15., 3.17. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.5.18 табл.4, п.6.12., 6.16., п.6.25, 6.26., 6.27., 6.28.,	Выполняется

		<p>п.6.30. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п.1.17 табл.5., п.1.82., п.2.4., п.1.109 табл.9. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п.22., 24.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>СНиП 2.01-02-85 «Противопожарные нормы», п.4.1 – 4.17., 4.20., 4.21., 4.28. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.6.12., 6.16., 6.18., 6.27., 6.26., 6.28., 6.31., 6.34., п.6.35. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», пп. 7.1, 7.65, 7.74, 7.75, 7.77, 7.78, 7.81 СНиП 2.08.02-89 п.1.94., 1.96., 1.100, п.1.105. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п.1.92., 2.4., п.7.7., п.1.109 табл.9. СНиП 21-01-97* п.6.15., 6.18., 6.25. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п.36., п.7, 9, 33, 34, 35, 36, 36б, 38, 40, 43, 61, 63,</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>СНиП 2.07.01-89 прил.1., СНиП2.04.02-84 п.2.11., 8.16., 9.30., СНиП 21-01-97«Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.5.18 табл.4., 5.19., 6.15., 6.18., 6.26., 6.27., 6.28., 6.31., 8.9. ППБ 01-03, п.51 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»п.36., п.61, п.63</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	<p>СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», п.1.1. – 1.7., 4.1.-4.13., 4.15. – 4.19.</p>	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация» п.6.2. – 6.12. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», п.4.1.-4.3, п.4.6.-4.8., 4.12.-4.17., 4.28. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п.11., п.61., 63. 70.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», п.1.5., 6.13.. 6.14., 6.15.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1. – 2.1.5, 2.1.7-2.1.25, 2.1.26, 2.2.1, 2.2.2., 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.3.15, 2.4.1-2.4.4., 2.5.1-2.5.5., 3.1.-3.8, 3.10, 3.11, 4.1.1.-4.1.3, 4.1.7, 5.1.-5.23, 6.1.-6.4. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105.	Выполняется