

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» мая 2023 г.

Регистрационный № 59-08-2023-005676



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное автономное учреждение культуры города Перми "Центр досуга
"Родина" по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 20

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ПЕРМИ "ЦЕНТР ДОСУГА "РОДИНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901510381

ИНН: 5907020801

Место нахождения объекта защиты:

614030, край. Пермский, г. Пермь, ул. Репина, д. 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.05.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	11

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1384
1.6.	Объем здания, куб. м	24419
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС спроектирована на базе «Грант Магистр». Прибор приемно-контрольный Грант Магистр 30, извещатель пожарный дымовой ДИП-212-141, извещатель пожарный линейный ИПДЛ Д ПР, извещатель пожарный ручной ИПР-И. Система пожарной сигнализации – аналоговая Система оповещения Речевая, 3-го типа. Система отвечает всем требованиям, предъявляемым к СОУЭ 3-го типа. В системе используется ППУ Орфей, оповещатель речевой Соната-3, табло «ВЫХОД»(Молния -12), дренчерная водяная завеса порталного типа Отвод ст.20, клапан запорный, задвижка ЗКЛ2, ороситель дренчерный водяной внутренний противопожарный водопровод 29 ПК, min расхода воды из пожарного ствола Q=2,5л/с наружный противопожарный водопровод кольцевой, Ø300 мм , в радиусе 200 м расположено 2 ПГ
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются</p>	

	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	составляет $Q_v=0,0633 \cdot 10^{-6}$ в год, что не превышает установленной нормативной величины одной миллионной в год ($1 \cdot 10^{-6}$) установленной статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия не требуются.		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	Не проводилась		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123-ФЗ; ст.69 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ;ст.4, ст.62 СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.4, 5.1,5.2, табл. 1,2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ; ст.90 СП 4.13130.2013 п.8.1, 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.78, ст.79, ст.82, ст.83, ст.87, ст.88, ст.134, ст. 137 , табл. 21-24 СП 2.13130.2020 п.4.6, п.5.2.1 – 5.2.5, 5.3.1- 5.3.2, 5.4.2- 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.7.18, табл.6.15. СП 4.13130.2013 п.4.18-4.19,5.4.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	ФЗ №123-ФЗ;ст.4, ст.5,ст.53, ст.89,	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	табл.28, 29 СП 2.13130.2020 п.5.2.7 СП 1.13130.2020 п. 4.1.1-4.1.4, 4.2.1-4.2.4, 4.2.5-4.2.8, 4.2.9, 4.3.2-4.3.4, 4.4.1-4.4.2, 4.4.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4,7.3.5, табл.9.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.90 СП 4.13130.2013 п.7.1, 7.2, 7.3, 7.5-7.7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.52, ст.54, ст.55, ст.60, ст.81, ст.83, ст.84, ст.86, ст.91. СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 7, табл.1, табл.2 СП 5.13130.2009 п.5.3.1.1- 5.3.1.5 п.13.1.1, 13.1.4-13.1.6, 13.1.9-13.1.12,13.2.1, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.10,13.3.12,13.4.1,13.6.1, 13.6.2, 13.13.-1-13.13.3, 13.14.1-13.14.11, 13.14.13,13.15.1-13.15.5,13.15.7,13.15.13-13.15.15, 15.3, 17.1,17.2, табл.13,3, 13,5, прил.А, табл. А.1, А.3, прил. В СП 7.13130 .2013 п. 8.5 СП 8.13130.2020 п.5.1,5.2 табл. 1,2 п.8.5, 8.8, 8.9 СП 10.13130.2020 п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 6.2.4, 6.2.5,7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.9.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ; ст.46, ст.54, ст.83, ст.84, ст.103, ст.111. СП 3.13130.2009 п.3.3 СП 5.13130.2009 п.п.13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13,14.1, 14.2, 14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п. 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,36,37,41,42,43,48,49,50,54,60,65,71,312,393,394,395,396,397,398,400,403,404,406,407,409, приложение 1.
---	--