


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» апреля 2023 г.

Регистрационный № 59-08-2023-006272



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 39" муниципального образования "Лысьвенский городской округ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901923596

ИНН: 5918012457

Место нахождения объекта защиты:

618905, край. Пермский, г. Лысьва, ул. Озерная, д. 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1100
1.6.	Объем здания, куб. м	8723
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ - 3 типа, речевое оповещение реализовано на базе речевого процессора «Орфей», световые указатели «Выход» в количестве - 22 шт. установлены над основными и запасными эвакуационными выходами. Имеются поэтажные планы эвакуации - 6 шт., фотолюминесцентные эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации, имеются 6 пожарных кранов, первичные средства пожаротушения (огнетушители).
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП II—Л.2—62 «Общественные здания и сооружения Основные положения проектирования» п.1.1., п.3., п.3.2, 3.3. СНиП II-А.5-70* часть II. Раздел А Глава 5. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п.1.1. СНиП II-60-75** "Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов" п.5.23. табл.10.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, п. 3.12, 3.13. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п.55, 75, 76.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП II-60-75** Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов (с Изменением) п. 5.23., табл.10., 6.4. СНиП II-97-76 «Нормы проектирования. Часть II генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» п. 4.7., 4.14. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п.74, 75, 76.	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п.2.3., табл.2., 2.6., 3.1., 3.2., 3.4., 3.9., 3.10. СНиП П-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» п.3.12., 3.36., 3.42., п.4.1, 4.3., 6.8. СНиП П-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» пункт 4.1 табл.5.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п.4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.6., 4.8., 4.9. СНиП П-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» п. 4.6, 4.7., 4.8., 4.9., 4.20., 4.21., 4.23.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.3.2., п. 3.10 табл.5. СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п.2.11., 8.16., 9.30. ППБ 01-03, п.51 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п.36., п.61, п.63	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СНиП II-Г.1-70 «Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования» п.1.8., 3.11, 4.8, 4.32., 4.33, 4.34., 4.35. СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», п.1.1. – 1.7., 4.1.- 4.13., 4.15. – 4.19. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» п.6.2. – 6.12. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», п.4.1.-	Выполняется

		4.3, п.4.6.-4.8., 4.12.-4.17., 4.28. НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» п. 1.2–1.6, 3.7, 3.8.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.4.20., 4.22, 4.23., 4.24. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.13.3.1., 13.3.2., 13.3.4., 13.3.7., 13.14.6, 13.15.3. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование» п.6.7., 6.17., 6.51., 6.53., 6.54., 6.56., 6.57.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1. – 2.1.5, 2.1.7-2.1.25, 2.1.26, 2.2.1, 2.2.2., 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.3.15, 2.4.1-2.4.4., 2.5.1-2.5.5., 3.1.-3.8, 3.10, 3.11, 4.1.1.-4.1.3, 4.1.7, 5.1.-5.23, 6.1.-6.4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 03.07.2016 года № 301-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Ст103-107, 128,134, 145 п 4,табл.3, ст.2 п.7-12, 17-23, 25-35, 37-50;ст. 3-6,9,26,27; ст.29 п.1,2; ст.38-40,43,46,47;ст.52-58, 60,63,64,83 п.4,6,7,9; ст.84,86-89,91.	Выполняется