Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«07» июля 2023 г.
Регистрационный № 59-08-2023-011001

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1145958026741 ИНН: 5911996547

Место нахождения объекта защиты:
край Пермский, г Кизел, ул Крупской

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1968
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	475
1.6.	Объем здания, куб. м	3544
1.7.	Количество этажей	2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС спроектирована на базе «Болид». Пункт контроля и управления С2000 исп.02, извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП 34А-04, извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый С2000-ИП-03,извещатель пожарный ручной адресный ИРП 513-ЗАМ исп.1, Система пожарной сигнализации –адресная Речевая, 3-го типа. Система отвечает всем требованиям, предъявляемым к СОУЭ 3-го типа. В системе используется блок речевого оповещения Соната –К120М, световой указатель «ВЫХОД» (Люкс 12 «Выход») , оповещатель речевой настеный 3/1 Вт (Соната Т-Л-100-3/1Вт), лампа аварийного освещения SKAT LT-2330 LED кольцевой , Ø150 мм, в радиусе 200 м расположено 1 ПГ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
составляет Qв=0,36417 *10-6 в год, что не превышает установленной нормативной величины одной миллионной в год (1*10-6) установленной статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Дополнительные инженерно-технические и организационные		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

мероприятия не требуются.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
нет			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123-ФЗ; ст.69 СП 4.13130.2013 изм.1 п.4.3, табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ;ст.4, ст.62 СП 8.13130.2020 п. 5.2, табл. 2, п.8.5, п.8.8,п.8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ; ст.90 СП 4.13130.2013 п.8.1, п.8.6,п.8.8,п. 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.78, ст.79, ст.82, ст.83, ст.87, ст.88, ст.134, ст. 137 , табл. 21-24 СП 2.13130.2020 п.4.6, п.5.2.1 – 5.2.5, 5.3.1- 5.3.2, 5.4.2-5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, табл.6.9. СП 4.13130.2013 изм.1 П.4.18, 5.1.2-5.1.5, 5.2.4, 5.2.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ;ст.4, ст.5,ст.53, ст.89, табл.28, 29 СП 2.13130.2020 п.5.2.7 СП 1.13130.2020 п. 4.1.1-4.1.4, 4.2.1-4.2.4, 4.2.5-4.2.8, 4.2.9, 4.3.2-4.3.4, 4.4.1-4.4.2, 4.4.6, 7.1.1, 7.1.3,7.2.1, , табл.6, табл.8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.90 СП 4.13130.2013 изм.1 п.7.1,п.7.3, п.7.5-7.7.	Выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.52, ст.54, ст.55, ст.60, ст.81, ст.83, ст.84, ст.86, ст.91. СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 7, табл.1, табл.2 СП 484.1311500.2020 п.5.4, п.5.6, п.5.11, п.5.13, п.5.15, п.5.16, п.5.17, п.5.20, п.6.1.1., п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.4, п.6.1.5, п.6.2.6, п.6.3.1, п.6.3.4, п.6.4.4, п.6.6.2, п.6.6.13,п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.36, п.6.6.37, табл.2 СП 486.1311500.2020 п.4.4, п.8.2. СП 7.13130 .2013 п. 8.5 СП 8.13130.2020 п. 5.2, табл. 2, п.8.5, п.8.8,п.8.9.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ; ст.46, ст.54, ст.83, ст.84, ст.103, ст.111. ФЗ №123-ФЗ; ст.46, ст.54, ст.83, ст.84, ст.103, ст.111. СП 3.13130.2009 п.3.3. СП 484.1311500.2020 п.5.12, п.5.13, п.5.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п. 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35, 36,37,41,42,43,48,49,50,54,60,65,71, 312,393,394,395,396,397,398,400,40 3,404,406,407,409, приложение 1.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.