

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«31» июля 2023 г.

Регистрационный № 59-08-2023-012856



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Структурное подразделение "Огонек" МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа"  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-КАЧКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902396618

ИНН: 5948013899

Место нахождения объекта защиты:

614524, край. Пермский, р-н. Пермский, с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1351
1.6.	Объем здания, куб. м	16219
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в работоспособном состоянии. Система оповещения людей при пожаре предусмотрено 3 типа с оповещением только работников учреждения при помощи специального текста оповещения. Для речевого оповещения применяются оповещатели пожарные речевые "Лигард- Сигнал2". Контроль линий оповещения осуществляется через С2000-КПБ. АПС - "С2000", "Сигнал-20П SMD", "С2000-БИ", "С-2000-КПБ".</p> <p>Внутреннее противопожарное водоснабжение здания обеспечивается от девяти пожарных кранов, расположенных в коридорах 1 и 2 этажей. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, вентилями. Пожарные рукава присоединены к пожарным</p>

		кранам и пожарному стволу и размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов.	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Аренда пищеблока. Возможный ущерб 500,00 руб			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.1-4.6; 4.11; 4.12; 4.14; таб. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4, 62 ст. 68 ФЗ-123; п. 4.1-4.4; 5.1; 5.2; 5.5 таб. 1.2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.2 ст.67ФЗ- 123 п. 8.1; 8,3; 8.5-8.10 СП 4.13130. 2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 4; 26; 27; 30-32; 40; 57-59; 78; 79; 88; 137; таб. 21-24 ФЗ-123 п.4.6; 5.2.1-5.2.5; 5.3.1-5.3.2; 5.4.2-5.4.5; 5.4.16; 5.4.18; 5.4.20; 6; 6.7.1; 6.7.4; 6.7.6; таб. 6.9 СП 2.13130.2012; п. 4.17-4.19; 5.2.1; 5.2.2;5.2.4; 5.2.6	Выполняется

		СП 4.13.130.2013	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.4;5;53;89;123; таб. 28; 29 ФЗ-123 п.4.1.1- 4.1.4; 4.2.1-4.2.8; 4.3.2-4.3.4; 4.4.1-4.4.4; 4.4.14; 5.1.1; 5.2.2-5.2.5; 5.2.12-5.2.17; 5.2.21; 5.2.23.СП 1.13130.2009. п. 5.2.7 СП 2.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.4; 90 ФЗ-123 п.7.1-7.3; 7.5-7.7; 7.12-7.14; 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.4; 52; 54; 55; 60; 81; 83; 84; 86; 91 ФЗ-123; п. 13.1.1; 13.1.4-13.1.6; 13.1.9-13.1.12; 13.2.1; 13.3.1-13.3.4; 13.3.6-13.3.10; 13.3.12; 13.4.1; 13.6.1; 13.6.2; 13.13.1-13.13.3; 13.14.1-13.14.11;13.14.13; 13.15.1-13.15.5; 13.15.7; 13.15.13-13.15.15; 15.3; 17.1; 17.2; таб. 13.1, 13.5. Прил. А; таб. А.1; А. 3 СП 5.13130.2009 п. 3.1-3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6-4.8; 5.-5.5; таб. 1,2 СП 3.13130.2009 п. 4.1.1; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.13; 4.1.16 таб. 1 ,3 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.1-3 ст. 88 ФЗ-123 п. 14.1; 14.4; 14.24 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	п.3, 4, 7, 12, 14, 17.1, 20-25, 30-33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 55, 57, 59, 61, 63-65, 70, 71, 78, 102-105, 460-467, 470, 474-478, 480 прил. 1 ППР в РФ от 16.09.2020. № 1479	Выполняется

противопожарный режим		
-----------------------	--	--