Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» августа 2023 г.
Регистрационный № 59-08-2023-013889

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 272" г. Перми
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 272" Г.ПЕРМИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901365731 ИНН: 5906051691

Место нахождения объекта защиты:
614070, край. Пермский, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 15А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1964
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	464

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	5344
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты отсутствует. Пожарная сигнализация адресная. СОУЭ третьего типа, Внутренний пожарный водопровод отсутствует. Наружный пожарный водопровод отсутствует.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Не проводилась	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	зданиями и сооружениями	безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 69; СП 4.13130.2013 п. 4.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон«Технический регламенто требованиях пожарной безопасности» от22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 62, 99. СП 8.13130.2009 п. 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 8 ст. 87; ч. 11 ст. 87; ч. 2-9, 15 ст. 88; ч. 16 ст. 88; пп.1 ч.14 ст. 89; ст. 137; ч. 2 ст. 140, табл. 22; СП 2.13130.2020 п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7; 5.4.2, 5.4.4 5.4.16, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20; 6.7.10, 6.7.11, 6.7.17, прим. 2 к табл. 6.14; СП 4.13130.2013 п. 4.17; 4.20; 5.2.6; СП 7.13130.2013 п. 6.2; 6.11; 6.13; п. 6.17, пп. А п. 6.18; п. 8.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 89; ч. 15 ст. 140; СП 4.13130.2013 п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.7; 7.10; 7.14; 7.16.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 54; 55; 56; 62; СП 7.13130.2013 п. 6.10; 7.3; 7.10; 8.5; 7.2; 7.14; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, п. 4.2.2, 4.2.10, табл. 1; СП 5.13130.2009 п. 5.10.9, 5.10.10, 5.10.11, п. 13.1.1, 13.1.4-13.1.6, 13.1.9-13.1.12; п. 13.2.1; п. 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.10, 13.3.12; п. 13.4.1; 13.6.1, 13.6.2; п. 13.13.1-13.13.3; п. 13.14.1-13.14.11, 13.14.13; п. 13.15.1-13.15.5, 13.15.7, 13.15.13-13.15.15; п. 15.3; п. 17.1; 17.2; таб. 13.3; 13.5; Прил. А; табл. А.1; А.3; СП 8.13130.2009 п. 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 54, 55; ч. 4, 7 ст. 83; СП 7.13130.2013 п. 6.24; СП 10.13130.2009 п. 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9; СП 5.13130.2009 п. 13.3.1-13.3.4; 13.3.12; 13.3.13; п. 13.4.1; 13.6.1; п. 13.13.1-13.13.3; п. 13.14.1-13.14.7; 13.14.10-13.14.12; п. 13.15.2; 13.15.4; 13.15.13; 13.15.14; п. 14.1; 14.3-14.5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2-5, 8-18, 21-27, 29-37, 41-43, 48-49, 54-55, 60, 65, 67, 71, 73, 392-394, 395-404, 406-407, 409, 413	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.