


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«25» августа 2023 г.

Регистрационный № 59-08-2023-014279



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская  
школа искусств" города Гремячинска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ГОРОДА ГРЕМЯЧИНСКА**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902089047

ИНН: 5912002043

Место нахождения объекта защиты:

618270, край. Пермский, г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 164

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1995

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	390

1.6.	Объем здания, куб. м	6002
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система автоматической пожарной сигнализации- Система АПС спроектирована на базе «Болид». На объекте установлен «Стрелец-мониторинг» (объектовая станция РСПИ), который обеспечивает передачу сигнала в подразделение пожарной охраны. Прибор приемно контрольный Сигнал 20М, извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ, извещатель пожарный дымовой ДИП-212-141 , извещатель пожарный адресный ручной ИПР-513-10. Система пожарной сигнализации – аналоговая Система оповещения и управления эвакуацией людей - Речевая 3-го типа на базе системы «Соната». Система отвечает всем требованиям, предъявляемым к СОУЭ 3-го типа. В системе используются прибор «Соната К-120М», световое табло «ВЫХОД» ( Молния 12) ,оповещатель охранно-звуковой «Иволга-1» , громкоговоритель «Соната ТП -100 5/3Вт» Внутренний противопожарный водопровод - 6 ПК, min расхода воды из пожарного ствола Q=2,5л/с</p>

		Наружный противопожарный водопровод - кольцевой, Ø200 мм, в радиусе 200 м расположено 3 ПГ	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Не проводилась			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123-ФЗ; ст.69 СП 4.13130.2013 п.4.1-4.6, 4.11,4.14, табл.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ;ст.4, ст.62 СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.4, 5.1,5.2, табл. 1,2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ; ст.67 СП 4.13130.2013 п.8.1в) , 8.6-8.10	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.78, ст.79, ст.82, ст.83, ст.87, ст.88, ст.134, ст. 137 , табл. 21-24 СП 2.13130.2020 п.4.6, п.5.2.1 – 5.2.5, 5.3.1- 5.3.2, 5.4.2-5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6,	Выполняется

		6.7.15, табл.6.13. СП 4.13130.2013 п.4.18-4.19, 5.6, 5.6.2, 5.6.4.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ;ст.4, ст.5,ст.53, ст.89, табл.28, 29 СП 2.13.130.2020 п.5.2.7 СП 1.13.130.2020 п.4.1.1-4.1.4, 4.2.1-4.2.8, 4.2.9, 4.2.19, 4.3.2- 4.3.4, 4.4.1-4.4.2, 4.4.6, 7.12.1,7.12.3, 7.12.7, 7.12.11, 7.12.12. 7.12.13,7.12.19, таб.13	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.90 СП 4.13.130.2013 п.7.1, 7.2, 7.3, 7.5-7.7, 7.12-7.14, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.52, ст.54, ст.55, ст.60, ст.81, ст.83, ст.84, ст.86, ст.91. СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 7, табл.1, табл.2 СП 5.13130.2009 п.13.1.1, 13.1.4-13.1.6, 13.1.9-13.1.12,13.2.1, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.10,13.3.12,13.4.1,13.6.1, 13.6.2, 13.13.-1-13.13.3, 13.14.1-13.14.11, 13.14.13,13.15.1-13.15.5,13.15.7,13.15.13-13.15.15, 15.3, 17.1,17.2, табл.13,3, 13,5, прил.А, табл. А.1, А.3 СП 7.13.130.2013 п.8.5 СП 10.13130.2020 п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ; СП 3.13130.2009 п.3.3 СП 5.13130.2009 п.п.13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13,14.1, 14.2, 14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п. 3,4,5,8,9,10, 11,12, 13,14,15, 16, 17	Выполняется

<p>по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>,18, 21,22, 23,24, 25,26, 27, 28,29,30,31,32, 35, 36,37, 41,42,43, 54,55, 56, 60, 65, 71, 90, 91, 92, 393,394,395, 396,397,398, 400, 403, 404, 406, 407,409, приложение 1. Приказ МЧС России №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 26, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 51, 52, 53, 54.</p>	
--	--	--