

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«13» сентября 2023 г.
Регистрационный № 59-08-2023-015178

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края
"Верещагинская центральная районная больница"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ "ВЕРЕЩАГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902157104

ИНН: 5933180336

Место нахождения объекта защиты:

617120, край. Пермский, г. Верещагино, р-н. Верещагинский, ул. Октябрьская, д. 74

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.01.1994

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	514
1.6.	Объем здания, куб. м	4608
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации адресного типа. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3. Наружное противопожарное водоснабжение – 1 пожарный водоём объёмом 50 м ³ . 4. Внутренний противопожарный водопровод – 4 ПК. 5. Наружный противопожарный водопровод – 2 ПГ.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Отсутствует</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Части 1-4, статьи 4, пункт 1 части 1, части 3,8 статьи 6, части 1,2 статьи 69, часть 1 статьи 78, статья 80, части 1,3 статьи 100, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ТРoТПБ); статья 20, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗоПБ); п. 4.3., табл. 1 СП 4.13130	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Части 1-4, статьи 4, пункт 1 части 1, части 3,8 статьи 6, статья 62, часть 1 статьи 68, часть 1 статьи 78, часть 1 статьи 80, пункт 3 части 1 статьи 90, ТРoТПБ; статья 20, ФЗоПБ; пункты 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.10., 10.11., СП 8.13130	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Части 1-4, статьи 4, пункт 1 части 1, части 3,8 статьи 6, часть 1 статьи 78, пункт 1 части 1 статьи 90, ТРoТПБ; статья 20, ФЗоПБ; абзац 1 пункта 7.1., подпункт в) пункта 8.1.1., пункты 8.1.2.-8.1.4., 8.1.6.-8.1.8., 8.1.11., 8.1.14., СП 4.13130	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Части 1-4, статьи 4, пункт 1 части 1, части 3,8 статьи 6, статьи 52, 57, 58, 59, часть 1 статьи 78, статьи 80, 87, 137, ТРoТПБ; статья 20, ФЗоПБ; пункты 5.1.1.-5.1.3., 5.2.1.-5.2.8., 5.3.1.-5.3.6., 5.4.1.-5.4.21., абзацы 1, 3, пункта 6.7.19.,	Выполняется

		СП 2.13130; пункты 5.2.2., 5.2.4., 5.2.6., СП 4.13130	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Части 1-4, статьи 4, пункт 1 части 1, части 3,8 статьи 6, статьи 52, 53, часть 1 статьи 78, статьи 80, 89, 134, часть 2 статьи 140 ТРОТПБ; статья 20, ФЗоПБ; пункты 4.2.1.-4.2.26., 4.3.1.-4.3.12., 4.4.1.-4.4.7., 4.4.9.-4.4.12., 4.4.22., 5.1.1.-5.1.4., 5.3.1.-5.3.3., 5.3.7.-5.3.10., 9.1.3., 9.1.4., 9.3.1.-9.3.10., СП 1.13130	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Части 1-4, статьи 4, пункт 1 части 1, части 3,8 статьи 6, главы 7-8, часть 1 статьи 78, статьи 80, 90, ТРОТПБ; статья 20, ФЗоПБ; пункты 7.1. - 7.5., 7.7.-7.8., 7.10.-7.11., 7.19., СП 4.13130	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Части 1-4, статьи 4, пункт 1 части 1, части 3,8 статьи 6, статьи 54, 55, 56, часть 1 статьи 78, статьи 81, 82, пункты 1-3 части 1, части 4-7.1, 9, 10 статьи 83, статьи 84, 85, 86, 91, 103, ТРОТПБ; статья 20, ФЗоПБ; пункты 3.1.-3.5., 4.1.-4.4., 4.7.-4.8., 5.1., 5.3.-5.5., 6., 7., СП 3.13130; пункты 5.2., 8.8., 8.9., 8.10., СП 8.13130; пункты 6.2.1.-6.2.3., 6.2.5., 6.2.10., 6.2.14., 6.2.18.-6.2.20., СП 10.13130; пункты 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.14, 6.3.1-6.3.4, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.41, 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	Части 1-4, статьи 4, пункт 1 части 1, части 3,8 статьи 6, 54, часть 1 статьи 78, 82, пункты 1-3 части 1, части 4-7.1, 9, 10 статьи 83, 103, ТРОТПБ; статья 20, ФЗоПБ; п. п. 5.1-5.22, СП 484.1311500.2020	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Части 1-4, статьи 4, пункт 1 части 1, части 3,8 статьи 6, статья 51, часть 1 статьи 78, ТРОТПБ; статья 20, ФЗоПБ; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; пункты 2 - 6, 9 - 19, 22, 23, 25 - 28, 30 - 37, 40 - 43, 48-50, 54 - 57, 60, 63, 65 - 67, 70 - 74, 116 - 120, 392 – 409, постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется