



«01» октября 2023 г.
Регистрационный № 59-08-2023-016061

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Ф 3.1 Магазин хозтоваров "ИП Бурылов"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Бурылов Николай Владиславович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

618353, край. Пермский, г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 41

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	120
1.6.	Объем здания, куб. м	295
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС реализована на базе "ВЭРС-ПК4", извещатели ИП 212-45, ИПР 513-10. Система пожарной сигнализации - аналоговая. СОУЭ 2-го типа, в системе используются световые указатели "Выход", звуковые оповещатели - "Иволга "ПКИ-1", световые оповещатели "Молния-12С"									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>										
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ - № 123 ст. 69 СП 4.13130 п.4.1-4.5, 4.11, 4.14 табл.1.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>ФЗ - № 123 ст. 62 СП 8.13130.2020 п.4.2, 5.1, табл.1</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ - № 123 ст. 69 СП 4.13130 п.4.1-4.5, 4.11, 4.14 табл.1.	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	ФЗ - № 123 ст. 62 СП 8.13130.2020 п.4.2, 5.1, табл.1	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ - № 123 ст. 69 СП 4.13130 п.4.1-4.5, 4.11, 4.14 табл.1.	Выполняется									
4.2. Наружное противопожарное	ФЗ - № 123 ст. 62 СП 8.13130.2020 п.4.2, 5.1, табл.1	Выполняется									

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ - 123 ст.4, ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.78, ст.79, ст. 82, ст.83, ст.87, ст.88, ст.134, ст.137, табл.21-24 СП2.13130.2020 п.4.6, п.5.2.1 - 5.2.5, 5.3.1, 5.4.2, 6.7.15, табл.6.13	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ - №123 ст.4, ст.5, ст.53,ст.89, табл.28, 29 СП 2.13130.2020 п.5.2.7 СП 1.13130.2020 п.4.1.1 - 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, табл.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ - № 123 ст.4, ст.90 СП 4.13130.2013 п.7.1, 7.5	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ- №123 ст.4, ст.54, ст.60, ст.81, ст.84, ст.91. СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.8, табл.1, табл.2 СП 484. 1311500.2020 п.5.5, 5.8, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.15, 6.1.16, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.10, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.27, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.2.2, 7.2.4, Таблица А	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.4, 5.3, Таблица 1	Выполняется

4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п.2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28, 30,32, 35, 36, 43,48, 50, 54, 55, 56, 60, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,400, 407, 409, 413, прил.№1 Приказ МЧС России № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»</p>	<p>Выполняется</p>
------	---	--	--------------------