Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» октября 2023 г.
Регистрационный № 59-08-2023-016660

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
АДМИНИСТРАТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025900912938 ИНН: 5904103908

Место нахождения объекта защиты:
614036, край. Пермский, г. Пермь, ш. Космонавтов, стр. 158А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2010
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	24
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	29654

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	29654
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС – безадресная; СОУЭ – 3 тип; ВПВ – 2 струи по 2,5 л/с; НПВ – 30 л/с.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не имеется	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ТРоТПБ), Ст. 69 ТРоТПБ; Ст. 20	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗоПБ); п.п. 4.11, 4.14 СП 4.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ" (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) далее СП 4.13130.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. ст. 4, 62, п.3 ч.1 ст.90 ТРоТПБ; ст. 20 ФЗоПБ; п.п. 5.2, 8.9 СП 8.13130 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Утвержден приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225. (далее СП 8.13130)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 4, п.1 ч.1 ст.90 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ; п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.ст. 4, 59, 87 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ; п. 5.4.7, 6.7.1 СВОД ПРАВИЛ СП 2.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ (далее СП 2.13130); п. п 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.5.2, СП 4.13130.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	Ст. ст. 4, 52, 53, ч.ч. 10, 11, 14 ст. 89 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ; п.п. 4.1.5, 4.2.1, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.15,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пути и выходы	4.2.16, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6,.4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.15 СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ (далее СП 1.13130)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. ст. 4, 90 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.13, 7.14, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130; п.п. 5.2 табл. 2, 8.8, 8.9 СП 8.13130;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. ст. 4, 54, 62, ч.3 ст. 81 ТРоТПБ, ст. 20 ФЗоПБ ч.ч. 1, 4, 5, 6, 9, 10 ст. 83, ст. 103 ТРоТПБ; п.п. 13.1.10, 13.2.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.10, 13.14.11, 13.15.12, 14.2, 15.1, 15.2, п.9 Таблица А.1 Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (далее СП 5.13130); п.п. 1, 5 ч. 1, ч.ч. 3, 4, 7, 9, 10, 11 ст. 84 ТРоТПБ; п. п. 3.1, 3.2, 3.3, 3..4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, п.6 Таблица 2 Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (далее СП 3.13130) ст. 86 ТРоТПБ; п. 7.6 табл. 7.1 п. 2, 7.15 СВОД ПРАВИЛ СП 10.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ВНУТРЕННИЙ	Выполняется

		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ (далее СП 10.13130); ст.62 ТРоТПБ; п.п. 5.2 табл. 2, 8.8, 8.9 СП 8.13130	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.ст. 4, 83, 103 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ п. 14.2 СП 5.13130	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.ст 4, 51, ТРоТПБ; ст. 20 ФЗоПБ; п.п. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14 ,15 , 16, 17, 18, 21, 22, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 48, 49, 50, 54, 55, 56,60,65, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.