Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«20» октября 2023 г.
Регистрационный № 59-08-2023-017409

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Торговый комплекс "Закамск-Пермь"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧКАЛОВСКИЙ - ЗАКАМСК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1075904002723 ИНН: 5904158569

Место нахождения объекта защиты:
614032, край. Пермский, г. Пермь, ул. Магистральная, д. 89

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
06.05.1965
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	410
1.6.	Объем здания, куб. м	56684
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресная сигнализация, СОУЭ 3 типа, ВПВ-имеется, расход воды-4 л/с, НПВ-3 пожарных гидранта (ул. Магистральная, 89 в 5 м., 15 м., 35 м. от здания
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Отчет № 660/В/0347/2019-95 от 12.08.2019 г. (блок Г) величина пожарного риска составляет 3,0195*10-8 (степени), что меньше нормативной величины установленной ст. 79 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Отчет № 660/В/0347/2019-96 от 12.08.2019 г. (блок В) величина пожарного риска составляет 9,8658*10-7 (степени), что меньше нормативной величины установленной ст. 79 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Отчет № 660/В/0347/2019-97 от 12.08.2019 г. (блок А1, А2) величина пожарного риска составляет 4,263*10-8 (степени), что меньше нормативной величины установленной ст. 79 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Отчет № 660/В/0347/2019-98 от 12.08.2019 г. (блок Б) величина пожарного риска составляет 3,654*10-7 (степени), что меньше нормативной величины установленной ст. 79 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
1000000 рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.7, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 4.1-4.5, 5.1, 8.1, 8.5 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 67 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.7, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 88 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 4.6, 4.7, 4.8, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 5.1.3, 5.1.4, 7.1, 7.6 СП 1.13130.2020 п. 9, 14, 17, 23, 26, 27, 28, 30, 36, 37 Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 г.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 4.3, 4.15, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.7, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	ст. 54, 83, 84, 91 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 3.3, 3.4, 4.1-4.8, 5.3, 5.4, 5,5, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009 п.п. 5.1-5.4, 6.1-6.6, 7.1, 7.2, 7.7, приложение А СП 484.1311500.2020 п.п. 5.1, 5.3, 5.4, 6.1-6.24, 7.2, 8.1, 8.5 СП	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.13130.2013	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 54, 55, 56, 59, 83, 88 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 5.1-5.4, 6.1-6.6, 7.1, 7.2, 7.7, приложение А СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 6, 32, 53, 54, 56, 60, 68, 69, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 100, 105, 134, 137, 138 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 1, 2, 6-19 Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021 г. п.п. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21-23, 26, 27, 30-38, 41, 42, 48, 49, 50, 54, 55, 60, 65, 72, 73, 77, 103-115, 395, 397-400, 402, 403, 406, 407, 409, приложение 1 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	Выполняется