Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» ноября 2023 г.
Регистрационный № 59-08-2023-021489

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №7"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 7"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902545547 ИНН: 5957006337

Место нахождения объекта защиты:
617834, край. Пермский, р-н. Чернушинский, п. Азинский, ул. Буденного, д. 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2015
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1827
1.6.	Объем здания, куб. м	11525
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС спроектирована на базе "Болид" На объекте установлен "Стрелец-мониторинг" (объектовая станция РСПИ) который обеспечивает передачу сигнала в подразделение пожарной охраны Прибор приемно-контрольный Сигнал -20П SMD, пульт контроля и управления С2000М, извещатель пожарный дымовой ДИП- ЗСУ, извещатель пожарный ручной ИПР- ЗСУ, извещатель пожарный тепловой ИП- 101-1А- А3 Система пожарной сигнализации- аналоговая
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
27820444,95		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123-ФЗ; ст 69 СП 4.131300.2013 изм 3 п.п.4.1. 4.3. табл. 1 ППР от (№1479 от 16.09.2020) п. п.65, 67, 73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123 - ФЗ; ст.4, 62, 68, СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.4, 5.1, 5.2, табл 1,2, 8.5, 8.8, 8.9, ППР в РФ(№1479 от 16.09.2020) п.п.48, 49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ; ст. 90 СП 4.13130.2013 п.п.8.1.1(в), 8.6-8.9, ППР в РФ (1479 от 16.09.2020) п71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123-ФЗ; ст.4, 31, 32, 57, 58, 59, 78, 79, 82, 83, 87, 88, 134(1,7,8), 137, табл.21-24 СП 2.13130.2020 п.п. 4.6, 5.2.1-5.2.5, 5.3.1-5.3.2, 5.4.2- 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.7.10, табл. 6.13 СП 4.13130.2013 изм. 3 п.п. 4.8, 5.1.2, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020)п.п.13, 15, 23, 25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123_ФЗ;ст.4, 90 СП 4.13130.2013 изм 3 п.п.7.1, 7.3, 7.5-7.7, ППР в РФ(№1479 от 16.09.2020)п.п. 2, 12, 26, 49	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ; ст 4, 90 СП 4.13130.2013 изм. 3 п.п. 7.1., 7.3, 7.5-7.7 ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.п. 2, 12, 26, 49	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	ФЗ №123-ФЗ4 ст 4, 52, 54, 55, 56, 60, 81, 83, 84, 86, 91 СП 3.131.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2 4.4, 4.6-4.8, 5.1,	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.3-5.5, 7, табл. 1,2, СП7.13130.2013 п 8.5 СП .13130.2009 п.п. 13.11.1, 13.1.4-13.1.6, 13.1.9-13.1.12, 13.2.1, 13.3.6-13.3.10, 13.3.12, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.11, 13.14.13, 13.15.13-13.15.15, 15.3, 17.1, 17.2, табл. 13.3, 13.5, прил. А, табл.А1, А3, ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020)п.п. 10, 41, 42, 50, 54, 55	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ; ст. 46, 54, 83, 84, 103, 111, СП3.13130.2009 п. 3.3, СП 5.13130.2009 п.п. 13.14.1-13.14.13, 14.1, 14.2, 14.4, СП 7.13130.2013 п.п. 6.1, 6.24, ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020)п.п. 10(О), 16, 54, 55	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020)п.п.3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50,, 54, 55, 60, 65, 71, 90, 91, 92, 312, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 403, 404, 406, 407, 409, прил. 1, Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц осуществляющих трудовую деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц проходящих обучение по дополнительным программам в области пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности"п.п.1,2,3	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.