Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» декабря 2023 г.
Регистрационный № 59-08-2023-022315

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 81"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025900897879 ИНН: 5906032152

Место нахождения объекта защиты:
614025, край Пермский, г Пермь, ул Загарьинская, Здание 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1958
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 15 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 724 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 16963 |
| 1.7. | Количество этажей | 5 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | «Стрелец-мониторинг»; АПС – марка С2000-М; СОУЭ речевая 3-го типа1 ПГ кольцевой диаметром 150мм на расстоянии 150 метров (ул. Краснополянская, 34)Имеется внутренний противопожарный водопровод. |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |

Расчетное значение индивидуального пожарного риска на объекте равное 0,07517.10-6 год-1, не превышает значения одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. Допустимое значение уровня пожарного риска 1.10-6 год-1.

| | |
|---|---|
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |

Оценка ущерба третьими лицам в случае возникновения пожара не требуется

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.ст. 62. 68. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.3, 4.4, 6 .11.2. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 62, 68 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1,4.2,4.3,4.4,5.1 ,5.2,5.11,5.12,8.4, 8.6,8.7,8.10 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 63.90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.8.6, 8.7. 8.9 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 88,137 ,138. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.4, | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.10,6.7.11. СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.17,4.18, 5.1.2, 5.1,3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.5.8, | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52, 53, 89, 134. СП 1.13130.2009 «системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.2.1, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2,4, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.16, 5.2.23. Правила противопожарного режима в РФ (ПП №1479) п.п. 5, 9, 14, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 43, 409. СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.2.3.,4.2.5,4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 5.1.1, 5.2.5, 5.2.12, 5.2.14, 5.2.21, 5.2.24 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 76, 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты . Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» п. п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.14. | Выполняется |
| 4.7. | Системы | Федеральный закон № 123-ФЗ | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, 83, 84, 86, 105, 106, 107, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.п. 7.2, 8.5. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п. 13.1.1, 13.1.10, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.13, 13.3.16, 13.3.17, 13.4.1, 13.6.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.7, 13.15.14, 13.15.15. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6,7. СП 10.1330.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 4.1.1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение | Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 103. СП 5.13130.2005 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п. 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | пожара и ограничение его развития | 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.9, 13.14.10. 13.14.10. 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.3. | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ «1479) П.П. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 392, 393, 394, 397, 400, 406, 407, 409. Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021г. «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.