Зарегистрирована ГУ МЧС России по Пермскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«18» декабря 2023 г.

Регистрационный № 59-08-2023-023723



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание корпуса № 5 базы отдыха "Озерная"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛКАЛИЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901702188 ИНН: 5911029807

Место нахождения объекта защиты:

край Пермский, р-н Соликамский, тер база отдыха Озерная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2003

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	V	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	306	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	1898	
1.7.	Количество этажей	2	

1.9.	Категория наружных устан опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий прекладского назначения) Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вн противопожарные водопро	ий, сооружений по ой опасности ооизводственного или отивопожарной защиты ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	СПС, СОУЭ	е имеет 3-го типа, НППВ 200 м от здания		
2.	_	ого риска, проведенна				
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых					
	расчетные значения г					
	1	ого значения уровня по				
	•	тип систем противопож				
Расчет пожарного риска проведен в 2020 году (прилагается). Расчетное значение пожарного риска для здания корпуса составляет 0.39*10-6 год-1, что отвечает требуемому и соответствует требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В результате проведенного расчета установлено, что при существующих объемно-планировочных решениях, в т.ч. в части устройства эвакуационных путей и выходов, системах противопожарной защиты (СПС, СОУЭ 3-го типа), разработка и реализация дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий не требуется, при этом, пожарная безопасность объекта защиты обеспечена в соответствии со ст.6 ФЗ-123 от 22.07.2008 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Ущерб имуществу третьих лиц от пожара, на основании собственной оценки, нанесен не будет.						
орган 3. Уще	низационных мероприятий в защиты обеспечена в Оценка возможно (Заполняется самостоятель имуществу третьих лицерб имуществу третьих лиц	не требуется, при этом, по соответствии со ст.6 Ф. го ущерба имуществу оно, исходя из собственно от пожара, либо привод страхования) от пожара, на основании не будет.	пожарная без 3-123 от 22.0 третьих лидной оценки водятся реквизи собственной	оно-технических и опасность объекта 7.2008 ц от пожара озможного ущерба ты документов		
3.	низационных мероприятий защиты обеспечена в Оценка возможно (Заполняется самостоятель имуществу третьих лицерб имуществу третьих лицерб имуществу третьих лицерб имуществу третьих лиц	не требуется, при этом, по соответствии со ст.6 Фоло от от от от пожара, либо привод страхования) от пожара, на основании не будет.	пожарная без 3-123 от 22.0 третьих линой оценки водятся реквизи собственной обеспечени	оно-технических и опасность объекта 7.2008 ц от пожара озможного ущерба ты документов и оценки, нанесен но пожарной		
орган 3. Уще	низационных мероприятий в защиты обеспечена в Оценка возможно (Заполняется самостоятель имуществу третьих лицерб имуществу третьих лиц	не требуется, при этом, по в соответствии со ст. 6 Фоло об	пожарная без 3-123 от 22.0 третьих линой оценки водятся реквизи собственной обеспечени	оно-технических и опасность объекта 7.2008 ц от пожара озможного ущерба ты документов и оценки, нанесен но пожарной		
орган 3. Уще	низационных мероприятий защиты обеспечена в Оценка возможно (Заполняется самостоятель имуществу третьих лицерб имуществу третьих лицерб имуществу третьих лицерб имуществу третьих лиц	не требуется, при этом, по в соответствии со ст. 6 Фоло об	пожарная без 3-123 от 22.0 третьих линой оценки во ятся реквизи собственной обеспечени обеспечиват	оно-технических и опасность объекта 7.2008 ц от пожара озможного ущерба ты документов и оценки, нанесен но пожарной гься на объекте		
орган 3. Уще	низационных мероприятий защиты обеспечена в Оценка возможно (Заполняется самостоятель имуществу третьих лицерб имуществу третьих лице Сведения о выполне безопасности, выполне	не требуется, при этом, по в соответствии со ст. 6 Фоло об	пожарная без 3-123 от 22.0 третьих лицой оценки водятся реквизи обеспечени обеспечени обеспечиватых правовых	оно-технических и опасность объекта 7.2008 ц от пожара озможного ущерба ты документов и оценки, нанесен но пожарной		
орган 3. Уще	низационных мероприятий защиты обеспечена в Оценка возможно (Заполняется самостоятель имуществу третьих лицерб имуществу третьих лице Сведения о выполне безопасности, выполнет Наименование	не требуется, при этом, по в соответствии со ст. 6 Фето ущерба имуществу вно, исходя из собственнот пожара, либо привод страхования) от пожара, на основании не будет. Нении мероприятий по ние которых должно ващиты Реквизиты нормативных должно вактов и нормативных должно по пожарной безоп	пожарная без 3-123 от 22.0 третьих линой оценки водятся реквизи обеспечени обеспечени обеспечиватых правовых документов асности,	оно-технических и опасность объекта 7.2008 ц от пожара озможного ущерба ты документов и оценки, нанесен ию пожарной гься на объекте Сведения о		
орган 3. Уще	низационных мероприятий защиты обеспечена в Оценка возможно (Заполняется самостоятель имуществу третьих лицерб имуществу	не требуется, при этом, по в соответствии со ст. 6 Фото ущерба имуществу вно, исходя из собственнот пожара, либо привод страхования) от пожара, на основании не будет. Не будет. Не которых должно ващиты Реквизиты нормативных до пожарной безоп перечень статей (часте	пожарная без 3-123 от 22.0 третьих лицой оценки водятся реквизи обеспечени обеспечени обеспечени обеспечиватых правовых документов асности, й, пунктов),	оно-технических и опасность объекта 7.2008 ц от пожара озможного ущерба ты документов оценки, нанесен ию пожарной гься на объекте Сведения о выполнении		
орган 3. Уще	низационных мероприятий защиты обеспечена в Оценка возможно (Заполняется самостоятель имуществу третьих лицерб имуществу	не требуется, при этом, по в соответствии со ст. 6 Фето ущерба имуществу вно, исходя из собственнот пожара, либо привод страхования) от пожара, на основании не будет. Нении мероприятий по ние которых должно ващиты Реквизиты нормативных должно вактов и нормативных должно по пожарной безоп	пожарная без 3-123 от 22.0 третьих линой оценки во дятся реквизи и собственной обеспечени обеспечиватых правовых документов асности, й, пунктов), ребования	оно-технических и опасность объекта 7.2008 ц от пожара озможного ущерба ты документов и оценки, нанесен ию пожарной гься на объекте Сведения о выполнении выполняется/не		

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 №1479), п. 65,67, 68,73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 №1479), п. 49;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 №1479), п.71,72.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 21-01-97*, п.5.9,5.10, 5.11,5.17, 5.18*,п.5.21,7.1, 7.27,7.28, т.4*	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 №1479), п.23,25, 26, 28; СНиП 21-01-97* п.6.2,6.4,6.5, 6.9*,6.11*-6.19,6.24*-6.28;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 21-01-97* п.8.1.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ от 22.07.2008, ч.7 ст.83; НПБ 110-03, п.1,3,4,6,7,8,14, табл.1,3; НПБ 104-03, т.1,2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	123-ФЗ от 22.07.2008, ч.7 ст.83; НПБ 110-03, п.1,3,4,6,7,8,14, табл.1,3; НПБ 104-03, т.1,2.	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-	123-ФЗ от 22.07.2008, ст.4,64	Выполняется
	технические мероприятия	Правила противопожарного	
	по обеспечению пожарной	режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020	
	безопасности объекта	№1479), п.1-6,8, 11-16,31,32, 34	
	защиты и	-36, 60, 66, 70, 84,85,86,286-288,	
	противопожарный режим	372,392-397,400-409,413,	
		прил.1,2,5; НПБ 105-03.	