

«15» января 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-000312



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского
федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской
академии наук

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ПЕРМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025900517378

ИНН: 5902292103

Место нахождения объекта защиты:

614000, край Пермский, г Пермь, ул Ленина, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,

		офисов	
1.4.	Высота здания, м		11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м		293
1.6.	Объем здания, куб. м		4892
1.7.	Количество этажей		4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Система аналоговой АПС; СОУЭ 2-го типа; внутренний противопожарный водопровод
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
оценка не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СНиП 21-01-97* п. 7.27; СНиП 2.07.01-89* приложение 1, табл. 1	Выполняется

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84 п. 2.13	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89 приложение 1, п. 2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 21-01-97* пп 7.4, 7.5, 7.8, 7.20, 7.22, 7.27	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 21-01-97 п. 6.4, 6.9, 6.16, 6.17, 6.18, 6.22, 6.25, 6.26, 6.27, 6.29, 6.30 СП 1.13130.2020 п 4.2.9, 4.2.11, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.25	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 21-01-97 п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.8, 8.9, 8.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123 ст. 4, ч. 4, ст. 54, 60, 62, 68, 83, 91. СП 3.13130.2009 п.п. 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5 таблицы № 1, 2 СП 484.1311500.2009 п. 5.4, 5.8, 5.9, 5.11-5.13, 5.17-5.19, 6.1-6.1.4, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.4.4, 6.6.3, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, 7.1.3, 7.2.1; СП 7.13130.2013 п. 6.24; СНиП 2.04.02-84 п. 2.11, 2.13, 2.20, 2.21, 2.24	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	ФЗ № 123 ст. 4, ч. 4, ст. 83 ч. 7, 8, ст. 84 ч. 1, 4, 7, 9, 11 СП 484.1311500.2009 п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.7, 7.1.13	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2, 3,4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 43, 48, 50, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 71, 73, 392, 393, 394, 395, 397, 400, 406, 407, 409 ППР 1479	Выполняется