Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«02» февраля 2024 г.
Регистрационный № 59-08-2024-001454

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ООО "Клиника Эксперт Пермь"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ПЕРМЬ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1105903005295 ИНН: 5903062920

Место нахождения объекта защиты:
614000, край. Пермский, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 42А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
17.04.2017
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	11

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2649
1.6.	Объем здания, куб. м	12534
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС - аналоговая, СОУЭ 3 типа, СПДЗ - подпор воздуха и удаление дыма) ВПВ 1 струя по 2,5 л/с, Наружный противопожарный водопровод – от наружных пожарных гидрантах (ул. Монастырская, 14, 44, 52)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
QB =2,106 · 10-8 Комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий: 1. Для подъема на этажи здания центра предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н2 с подпором воздуха при пожаре. 2. Для обеспечения видимости и снижения температуры на этаже пожара предусмотрены системы противодымной защиты коридоров подвала, первого, второго и третьего этажей. 3. На втором (пом. 46, 34) и третьем (пом. 10, 25, 38) этаже проектируются помещения зон безопасности для МГН (немобильных) с подпором подогреваемого воздуха и обратной связью с постом дежурного персонала. При повседневной эксплуатации объекта данные помещения используются для технологических целей медицинской направленности. В помещении зон безопасности горючая нагрузка не превышает 1МДж/м2. Конструктивно планировочные решения зон безопасности выполнены в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 1.13130.2020. Внутренняя отделка помещений зон безопасности выполняется из материалов не ниже КМ1. 4. Подпор воздуха системой ПД2 в лестничную клетку, расположенную в осях 1-2. 5. Подпор воздуха системой ПД4 в тамбур-шлюз при выходах из подъемников в подвальный этаж, и в лифтовый холл в режиме закрытой двери. 6. Подпор воздуха системой ПД5 в лестничную клетку,	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

расположенную в осях 6-7. 7. Подпор подогреваемого воздуха системой ПД6 в зону безопасности (пом.10 3 эт.). 8. Подпор подогреваемого воздуха системой ПД7 в зону безопасности (пом.25 3 эт.). 9. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа.			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не проводилась			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2013 (п.4.3 табл. 1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 8.13130.2009 (п.5.2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2013 (п.п.7.1-7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10, 7.13, 7.14, 7.16)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	табл. 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 2.13130.2012 (п.6.7.19) ГОСТ Р 59642 «Заполнение проемов в противопожарных преградах» Разделы 4.1.6,4.1.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 1.13130.2009 (п.п. 4.2.5,4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.5,4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1,5.2.).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Ст. 90 Федерального закона от	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	22.07.2008 №123-ФЗ СП 4.13130.2013 (п.п.7.1-7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10, 7.13, 7.14, 7.16)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.45, 46, 54, 56, 61, 81, 83, 84, 86, 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 3.13130.2009 (пункты 3.1–3.5, 4.1–4.8, 5.1–5.5, раздел 6, 7, п. 3 табл. 2). СП 5.13130.2009 (Разделы 13-17, приложение А1, п.9, табл. А.1, п. 5.1, 5.2 , 38 табл. А.3) СП 6.13130.2009 (п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п.4.4, п. 4.5, п. 4.6, п.п. 4.7-4.12, п.4.13, п.4.14.) СП 7.13130.2013 (п. 7.2, 7.4-7.6, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 7.20, 7.22, 8.1, 8.8,) СП 8.13130.2009 (п. 5.2) СП 10.13130.2009 (п.п.4.1.1,4.1.8, 4.1.13, 4.1.14, 4.2.8) ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации» Разделы 6.3,6.4,6.5,6.6,7. ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Разделы 6,7. ГОСТ Р 53300 «Противодымная защита зданий и сооружений.» Разделы 3,4. ГОСТ Р 54101 «Средства автоматизации и системы управления» Разделы 4,5. ГОСТ Р 59643 «Внутреннее противопожарное водоснабжение» Разделы 6.1-6.4.,7.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	Ст. 81, 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 3.13130.2009 пункты 3.1–3.5, 4.1–4.8, 5.1–5.5, раздел 6, 7). СП 5.13130.2009 (Разделы 13-17, п.13.14.5, 13.14.12) СП 10.13130.2009 (п. 4.2.9.)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5, 6, 6.1, 8, 9, 11, 12, 13, 27,32, 48,52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» (п.п.1,2,2 1,3,4,5,6,9,10,11,12, 13,14,15,16, 17,17 1,18,19,20,21,22,23,25,26,27,2 8,30,31,32,33,35,36,37,41, 42,43,46,47,48,49,50,51,52,54, 55,56,60,6571,77,79,116,117, 118, 119, разделы XVI, XVIII, XIX) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п.п. 1-27, прил. 1-3. ГОСТ Р 59641 «Средства первичные пожаротушения» Разделы 4,5.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.