



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
кирпичное здание лаборатории
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1115903004898 ИНН: 5903068859

Место нахождения объекта защиты:
618400, край. Пермский, г. Березники, пер. Северный, д. 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
23.08.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	827
1.6.	Объем здания, куб. м	3256
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации 2 - го типа.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	ФЗ от 22.07.2008 № 123. ст. 69 п. 1, СП 4.13130.2013 п. 4.3, раздел 6 п.
		Выполняется

	зданиями и сооружениями	6.1.2 таб.3, постановления правительства РФ от 16.09.2020 №1479 раздел 2, п. 65.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	объект защиты не имеет на балансе источников наружного противопожарного водоснабжения	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 " 123 ст. 63 подпункт 6, ст. 90 п. 1 подпункт 1, СП 4.13130.2013 раздел 8 п. 8.1; 8.8; 8.9, п. 71 постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 №123 ст. 28, ст. 31, ст. 87, приложение таб. 22, СП 2.13130.2009 таб. 6.11, СП 4.13130.2013 раздел 4п.п. 4.2, 4.4, 4.15, 4.17, раздел 5 п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.4, 5.2.6, раздел 7 п.п. 7.1, 7.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123 ст. 53 ч. 1,2,3; ст. 89 ч. 1,2,14; СП 1.13130.2009 раздел 4.2 п. п. 4.2.1; 4.2.43; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; раздел 4.3 п.п 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; раздел 4.4 п. п. 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6;раздел 7.6 п.п. 7.6.1; 7.6.2; Раздел 8.1 п.п 8.1.2; 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.11; 8.1.2, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.17, 8.1.19 раздел 8.3 п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.7; постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 раздел 1 п.п 5; 16 г, д, е, ж, м; 17, 23, 26, 27, 28,29.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123 ст. 27 ч. 1, ст. 90 части 1;2, СП 4.13130.2013 раздел 7 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.13. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п.26; 71.	Выполняется
4.7.	Системы	ФЗ от 22.07.2008 № 123 ст. 62,	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	86,99, 106,107, СП 5.13130.2009 раздел 13 п.п. 13.1.1, 13.1.9, 13.1.12, 13.3.1, 13.3.2, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.5, 13.14.7, 13.14.9, 13.14.10, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4. СП 3.13130.2012 раздел 3 п.п. 3.3, 3.4, 3.5, раздел 4 п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, раздел 5 п.п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, таб.2, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п.54,55,56	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 № 123 ст.83 ч. 4,5,7,9; ст.84 СП 5.13130.2009 раздел раздел 13 п.п. 13.14.5 - 13.14.13, раздел 14 п.п. 14.1- 14.4, раздел 15. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п.10,54,55,56	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 № 123 раздел 1 п.п. 2-5, 8,9,11-15, 16, 17, 18,21,22, 23,25,26,27,28,30,31,32,35,36,37,43, 54,55,56,60, раздел 2 п.п. 65,67,71,73. раздел 3 п.п 77, 79 раздел 18, раздел 19 п.п. 395, 397, 399, 400, 406, 407,409	Выполняется