Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» февраля 2024 г.
Регистрационный № 59-08-2024-001992

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Хоспис для взрослых
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. СИМХИ НАФТОЛИЕВИЧА ГРИНБЕРГА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1185958061090 ИНН: 5908078603

Место нахождения объекта защиты:
614032, край. Пермский, г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 82А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1955
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1057
1.6.	Объем здания, куб. м	5786
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС (блок индикации БИ32-И– 8 шт., блок исполнительный радиоканальный «ИБ-Р» - 5 шт., извещатель пожарный дымовой «Аврора-ДР (ИП-21210-3)» – 19 шт., извещатель пожарный «Аврора-ТР (ИП-21210-3/5)» - 64 шт., извещатель пожарный речной «ИПР-Р – 18 шт., извещатель пожарный тепловой «Аврора ТР (ИП-10110-1-А1)» - 2 шт.) Система оповещения и управление эвакуацией (блок приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-М2, РРОП-И» 29, оповещатель речевой – 19 шт., оповещатель световой –20 шт.) Система ВПВ ПК – 8 шт. Система НВП (К-200- 1 шт., К-150 – 1 шт. Т-200 – 1 шт
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
нет			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123: ст. 69 п. 1 СП 4.13130.2013: п.п. 4.3, таб. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123: ст. 99 п. 1 СП 8.13130.2020: п.п. 4.1, 4.2, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 ст. 90 п.п. 1, 2 СП 4.13130.2013: п.п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123: ст. 87 п.п. 1, 6, 8, 11, таблицы 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 СП 4.13130.2013: п.п. 5.2.2, 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст. 89 п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14 СП 1.13130.2020: п.п. 4.1.5, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.22, 4.4.23, 5.1, 5.3.3, 5.3.8, 5.3.9, 9.1.3, 9.3.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	ФЗ-123: ст. 9 п.п. 1, 2 СП 4.13130.2013: п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.13, 7.14	Выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 ст. 61, ст. 83 п.п. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ст. 84 п.п. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, ст. 85 п.п. 1, 7, ст. 86, ст. 91 СП 7.13130.2013: п. 8.5 СП 3.13130.2009: п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7 СП 5.13130.2009: 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.7, 13.3.15, 13.3.16, 13.3.17, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123: ст. 88 п.п. 1, 13, 19 СП 5.13130.2009: 13.14.1, 13.14.6, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.13, 13.15.4, 14.1, 14.2, 14.4, 15.1, 15.10, 17.1, 17.2, 17.3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645: гл. II, III, IV. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п.п. 2-12, 14-18, 21-24, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 41, 43, 48-52, 54-55, 60, 65, 72, 73, 116-119, 392-394, 397, 403, 407, 409	Выполняется