Зарегистрирована ГУ МЧС России по Пермскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» марта 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-004026



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание общежития государственного бюджетного учреждения «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5904212858

ОГРН/ОГРНИП: 1095904011455 Место нахождения объекта защиты:

614081, край. Пермский, г. Пермь, ул. Голева, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	12	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	676	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м		-	11728			
1.7.	Количество этажей			5			
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет			
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	сигнализации Система управления з при пожај Внутренний в водопрово	ма пожарной и - безадресная; 2. оповещения и овакуацией людей ре 3-го типа; 3. противопожарный д; 4. Наружный рный водопровод.			
2.	. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>						
2.	(Заполняется, если провод						
	_ ·	•	-	<u> </u>			
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для						
	обеспечения допустимо	_					
	перечень и	тип систем противопож	арной защитн	I)			
	(Оценка не проводилась					
3.	Оценка возможног	о ущерба имуществу	третьих лиг	цот пожара			
	(Заполняется самостоятель						
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	цятся реквизи	ты документов			
		страхования)					
Сум	ма ущерба имуществу треть	их лиц от пожара соста	вит 00 (ноль)	рублей 00 копеек			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной						
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте						
		<u>защиты</u>					
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о			
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении			
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не			
		перечень статей (часте	ей, пунктов),	выполняется			
		устанавливающих тр	•				
		пожарной безопасност	ги к объекту				
		защиты					
4.1.	Противопожарные	ст. 69 ФЗ №123-0	⊅3; СП	Выполняется			
	расстояния между	4.13130.2013 (в ред. П	-				
	зданиями и сооружениями	России от 14.02.2020	N 89) π. 4.3.				
	<u> </u>						

4.2.	Наружное противопожарное	ФЗ №123-ФЗ ст.62, ст. 68 ч. 1, ч. 2, ч. 3; СП 8.13130 п. 4.1, п. 4.2, п.5.2.	Выполняется
	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для	ФЗ № 123-ФЗ ст. 90 ч.1 п. 1; СП	Выполняется
	пожарной техники	4.13130.2013 п. 8.1, п. 8.3, п.8.9;	
		ФЗ № 123-ФЗ ст. 76 ч.1.	
4.4.	Конструктивные и	ФЗ № 123-ФЗ ст. 35, ст. 57, ст.58,	Выполняется
	объемно-планировочные	ст. 87 ч. 1, ч.2. СП 2.13130.2020 п.	
	решения, степень	5.4.5; ФЗ №123-ФЗ ст.59, ст. 88	
	огнестойкости и класс	ч.19; СП 4.13130.2013 (в ред.	
	конструктивной пожарной	Приказа МЧС России от 14.02.2020	
	опасности	N 89) п. 5.1.1, п. 5.1.2.	
4.5.	Обеспечение безопасности	ФЗ № 123-ФЗ ст. 89 ч.3, ч.11, СП	Выполняется
	людей при возникновении	1.13130.2020 п.4.1.5, п.4.2.1,	
	пожара, эвакуационные	п.4.2.3, п. 4.2.5, п.4.2.9, п.4.2.10,	
	ПУТИ И ВЫХОДЫ	п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.18,	
]	п.4.2.19, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.4.11,	
		п.4.4.12, п.4.4.15.	
4.6.	Обеспечение безопасности	·	Выполняется
4.0.	пожарно-спасательных	4.13130.2013 (в ред. Приказа МЧС	Бынолимстех
	подразделений при	России от 14.02.2020 N 89) п. 7.1,	
	ликвидации пожара	п. 7.2, п. 7.3, 7.16.	
4.7	_		
4.7.	Системы	ФЗ № 123-ФЗ ст.54; ст. 83 ч.4, ч.6,	Выполняется
	противопожарной защиты	ч.7, ч.9; ст. 91; ст. 103 ч.1, ч.4, ч.5,	
	(системы противодымной	ч.6; СП 5.13130.2009 п.1.2,	
	защиты, пожарной	п.13.1.10, п.13.2.2, п. 13.3.3,	
	сигнализации,	п.13.3.4, п.13.3.7, п.13.3.12,	
	пожаротушения,	п.13.4.1, п.13.13.1, п.13.13.2,	
	оповещения и управления	п.13,14,1, п.13.14.2, п.13.14.5,	
	эвакуацией, внутренний и	п.13.14.6, п.13.14.9, п.13.14.10,	
	наружный	п.13.15.11, п.13.15.12, п.14.2,	
	противопожарные	п.14.4, п.15.1. ФЗ № 123-ФЗ, ст.54,	
	водопроводы)	ст. 84 ч.1, ч.10; ст.91; СП	
		3.13130.2009 п. 3.3, п.4.1, п. п. 5.1,	
		п. 5.3; таблица 2 п. 4; ФЗ №123 ФЗ	
		ст. 82 ч.8; СП 6.13130 п. 5.1, п.6.2,	
		п.6.3; ФЗ №123 ФЗ ст. 86 ч.2; СП	
		10.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.16; ФЗ	
		№123-ФЗ ст. 68 ч. 1, ч. 2, ч. 3; СП	
		8.13130 п. 4.1, п.4.2, п.5.2.	
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ № 123-ФЗ ст. 83 ч.4, ч.7; СП	Выполняется

взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	5.13130.2009 п.14.2,п. 14.4.	
	ФЗ №123-ФЗ ст. 4 ч. 2, ч.3; ст. 5,ст.6 ч.3, ч.5; ФЗ №123-ФЗ ст. 32 ч.1, п.1, п/п, п.6; ФЗ №123-ФЗ ст. 52 п.9, ст. 60, ст. 105. СП 9.13130.2009 п.4.1, п. 4.2, приложение А. ФЗ №123-ФЗ ст. 64 Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171. ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 1, п.2, п.3, п. 4, п. 5, п.6, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.16, п.17, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.27, п.28, п.29, п.30, п.32, п.33, п.34, п.35, п.36, п.37, п.40, п.41, п.48, п.49, п.50, п.52, п.54, п.55, п.56, п.59, п.60, п.65, п.66, п.67, п.69, п.73, п.84, п.85, п.86, п.286, п.288, п.293; Раздел XVIII; Раздел XIX;	Выполняется