Зарегистрирована ГУ МЧС России по Пермскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«26» марта 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-004307



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общежитие ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5902290794

ОГРН/ОГРНИП: 1025900524451

Место нахождения объекта защиты:

614025, край. Пермский, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 109/3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	25	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	704	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м		,	24854
1.7.	Количество этажей			9
-	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	следую противопож автоматич сигнализа оповещени эвакуацией л	те установлены щие системы арной защиты: а) еская пожарная ция, б) система и управления подей при пожаре то типа.
пут	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска проводился ООО «ЭАЦ « Сибирь» 20.10.2020 года. Максимальная расчетная величина пожарного риска с учетом имеющейся геометрии путей эвакуации составляет 0,597*10-6, что соответствует нормативным значениям, т.е. не превышает величины одну миллионную в год, ст.79 Федерального Закона от 22.07.2008т № 123 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности, при соответствии систем автоматической противопожарной защиты требованиям			
3		окументов по пожарной		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
		Не проводилась		
4.		ении мероприятий по		_
	безопасности, выполнен	ие которых должно	<u>обеспечива</u>	гься на объекте
		<u>защиты</u>		<u> </u>
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте	документов асности,	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.34.6., 4.11, 4.12. СП 4.131.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	решениям». ст.62,68 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.14.4.; 5.1.; 5.2.; 5.45.5.; 5.11.; 5.12 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.131.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пожарной безопасности»; п.п. 8.1.,8.6., 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	ст.87 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.5.1., 5.3.1., 5.3.2., 5.4.9.,	Выполняется

	опасности	5.4.10 СП 2.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты» п.п. 4.14.3.,	
		4.13., 41.5-4.17., 4.204.22; 5.1.1.,	
		5.1.4-5.1.5, 5.6.15.6.5. СП	
		4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям», ст.88 Федерального	
		закона «Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности от 22.07.2008г. №	
		123-ФЗ, п.п. 1.6., 5.1., 5.3.1, 5.3.2.,	
		5.3.3.,5.4.9., 5.4.10 CΠ 2.13130.2020	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Обеспечение	
		огнестойкости объектов защиты»,	
		п.п.4.14.3.; 4.13; 4.15-4.17, 4.20,	
		5.1.1., 5.15.1.5., 5.6.15.6.5 СП	
		4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям», ст.ст. 13,27, 29-31,32,	
		35,36,87, 134,137, Федерального	
		Закона «Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности» от 22.07.2008 г. №	
		123-ФЗ п.4.14.3., 5.1., 6.1., 6.6.	
		СП 12.13130.2009 «Определение	
		категорий помещений, зданий и	
		наружных установок по	
		взрывопожарной и пожарной	
		опасности»	
4.5.	Обеспечение безопасности	ст.53, 89 Федерального закона	Выполняется
	людей при возникновении	«Технический регламент о	
	пожара, эвакуационные	требованиях пожарной	
1		1 -	

	пути и выходы	безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.п.1.3., 4.1.14.1.4., 4.1.7., 4.2.14.3.8., 4.3.14.3.4., 4.4.1-4.4.7., 8.1.19.1.34 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123 –ФЗ, п.6.2.8. СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». ч.2 ст.39 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.6.2.15 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.56,60,61,62,83,84,86,103, 104 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п.п.3.1.,3.33.5., 4.1., 4.2., 4.4., 4.8., 5.3.,6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.п.13.1.10, 13.1.11., 13.3.1., 13.3.6, 13.13.1-13.13.3., 13.14.5, приложение А, СП 5	Выполняется

		13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.82 ч.1,4 ст.103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123 –ФЗ; п.п.14.1, 14.2., 15.1., 15.5., 15.9., 15.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.п. 4.1., 4.3-4.10, 4.13, 4.14 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.11, п.14, п.16, п.17, п.21, п.23, п.26, п.27, п.28, п.32, п.35, п.36, п.37, п.54, п.55, п.60, п.392, п.394, п.397, п.400, п.403, п.406, п.407, п.409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным	Выполняется

профессиональным программам в	
профессиональным программам в области пожарной безопасности"	
·	