

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» марта 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-004818



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Котло-турбинный цех (главный корпус лит. ЮЮ)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1056315070350

ИНН: 6315376946

Место нахождения объекта защиты:

614055, край. Пермский, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 103

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.12.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	38
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	31690
1.6.	Объем здания, куб. м	1042938
1.7.	Количество этажей	7

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность																
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2 типа, внутренний и наружный противопожарный водопровод, система пожаротушения.																
<p>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Оценка не проводилась</p>																		
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">Страховое акционерное общество «ВСК» серия III № VSKX12310229510000</p>																	
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th style="width: 50%;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th style="width: 25%;">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1.</td> <td>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ-123, гл. 16; СП 4.13130.2013 п. 4.3-4.13, табл. 1.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2.</td> <td>Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ФЗ-123, ст. 99; СП 8.13130.2020 разд. 1,4,7,9</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3.</td> <td>Проезды и подъезды для пожарной техники</td> <td>ФЗ-123, ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 4.1, разд. 8</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123, гл. 16; СП 4.13130.2013 п. 4.3-4.13, табл. 1.	Выполняется	4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123, ст. 99; СП 8.13130.2020 разд. 1,4,7,9	Выполняется	4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123, ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 4.1, разд. 8	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется																
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123, гл. 16; СП 4.13130.2013 п. 4.3-4.13, табл. 1.	Выполняется															
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123, ст. 99; СП 8.13130.2020 разд. 1,4,7,9	Выполняется															
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123, ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 4.1, разд. 8	Выполняется															

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123, ст. 30, 87, табл. 21; СП 2.13130.2020 п. 5.4.1, 6.1.1; СП 4.13130.2013 разд. 4, разд.6 п. 6.1-6.7,6.9 СП 12.13130.2009	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123, ст. 89; СП 1.13130.2020 разд. 4.1,4.2,4.3.4.4,8 (кроме 8,5)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 гл. 27,28,29 ППР №1479 п. 17; СП 4.13130.2013 разд.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123, ст. 56, СП 3.13130.2009, СП 7.13130.2013 разд. 7; СП 5.13130.2009 разд. 13,14,15, ФЗ-123, ст. 99; СП 8.13130.2020 разд. 1,4,7,9	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009, СП 60.13330.2016 разд. 12.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	ППР № 1479, пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42,	Выполняется

защиты и противопожарный режим	43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 77, 79, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 147, 149, 157, 159, 160, 161, 163, 229, 232, 235, 244, 245, 249, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 308, 309, 310, 311, 312, 325, 326, 327, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 371, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412. ПРИКАЗ МЧС от 18 ноября 2021 г. N 806
-----------------------------------	--