

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«03» апреля 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-005232



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание цеха хлебобулочных и мелкочштучных мучных изделий со складом  
бестарного хранения муки

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Трушина Екатерина Михайловна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

614101, край. Пермский, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 26, к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.11.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7153
1.6.	Объем здания, куб. м	41368

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС – адресная; СОУЭ – 2 тип (световые указатели, сирены); ПДЗ – система удаления продуктов горения, система компенсирующего подпора воздуха, огнезадерживающие клапана. ВПВ – 2х5 л/с НПВ – 20 л/с. Ближайшие гидранты располагается на территории первой очереди и у въезда на территорию 2 очереди. Эвакуационное освещение
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	0,7304x10-6	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц составляет 57 000 000 (пятьдесят семь миллионов) руб., 00 коп, согласно страховым полисам серия 111 №VSKX12495744703000 и серия 111 №VSKX12378466547000</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</p>
		<p align="center">Сведения о выполнении/не выполняется</p>

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 ст. 69, СП 4.13130.2013 п. 4.3, 6.1.2, 6.1.6, таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 ст. 62 ч. 1, 2, ст. 99, ч. 1, ст. 127, СП 8.13130.2020 п. 4.1, 5.3, 8.5, 8.8, 8.9, таблица 3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 ст. 90 ч. 1, СП 4.13130.2013 п. 6.1.20, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 ст. 88, СП 2.13130.2020 ч. 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2. СП 4.13130.2013 п. 6.1.3, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.47, 6.2.5, 6.3.7, 6.7.2, таблица 29	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 ст. 88, СП 2.13130.2020 пм 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2. СП 4.13130.2013. 6.1.3, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.47, 6.2.5, 6.3.7, 6.7.2, таблица 29	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 ст. 88, СП 2.13130.2020 пм 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6СП 4.13130.2013. 6.1.3, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.47, 6.2.5, 6.3.7, 6.7.2	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 ст. 62, 83, 84, 85, 86, СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.4, 4.4, 4.8, 5.5, раздел 7. СП 5.13130.2009 приложение А, таблица А.1. СП 7.13130.2013 п. 7.2, 7.3. СП 8.13130.2020 раздел 5, таблица 3. СП 10.13130.2020 п. 7.6, 7.7, 7.9, таблицы 7.2, 7.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	ФЗ-123 ст. 62, 83, 84, 85, 86, СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.4, 4.4, 4.8, 5.5, раздел 7. СП 5.13130.2009 приложение А, таблица А.1. СП	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	7.13130.2013 п. 7.2, 7.3. СП 8.13130.2020 раздел 5, таблица 3. СП 10.13130.2020. 7.6, 7.7, 7.9 и	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, 2_1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17_1, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 286, 288, 291, 293, разделы XVIII, XIX	Выполняется