

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» апреля 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-006736



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края
"Горнозаводская районная больница"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРНОЗАВОДСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1155958058464

ИНН: 5921032100

Место нахождения объекта защиты:

618820, край. Пермский, р-н. Горнозаводский, г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д.
25

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.09.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций						
1.4.	Высота здания, м	9						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1277						
1.6.	Объем здания, куб. м	16759						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС и СОУЭ (адресная), III типа; внутренний противопожарный водопровод - 12 пожарных кранов; давление-0.0 Мпа; наружный противопожарный водопровод - 1 пожарный гидрант - кольцевой D- 51; расстояние от поликлиники до ПГ -примерно 70 м.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">00 (ноль) рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>выполняется/не выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется			выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется						
		выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) "Об утверждении свода правил СП 4.13130. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям") (п.п. 4.3, табл. 1, 4.5, 4.6, 4.11);</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принят Государственной Думой 4 июля 2008 года (глава 16, ст. 69)</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Приказ МЧС России от 30 марта 2020г. № 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130. "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п.4, п. 5.2, табл. 2);</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принят Государственной Думой 4 июля 2008 года (глава 15, ст. 68, п.п. 1, 2, 4)</p>	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) "Об утверждении свода правил СП 4.13130. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям") (п. 8.1, 8.4, 8.6); Федеральный закон от 22.07.2008; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принят Государственной Думой 4 июля 2008 года (ст. 90, п.п. 1,2)</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020) "Об утверждении свода правил СП 4.13130. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям") (п.п. 5.2.6, 6.1.1, табл. 3, 6.1.6);</p>	Выполняется

		Федеральный закон от 22.07.2008; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принят Государственной Думой 4 июля 2008 года (ст. 88, п.п. 1, 8, 9)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Приказ МЧС России от 25 марта 2009г, № 171, СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (п.п. 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 5.2.1 - 5.2.6, 5.2.12 - 5.2.17; ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная", Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10.12.2015г. № 48), п.п. 5,6; приложение Е,Ж,И,К,Л (обязательное); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принят Государственной умой 4 июля 2008 года (ст. 89, п.п.1,2,3)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171 "Свод правил СП 4.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". (п.п 4.2; 4.3; 4.4; 5.2) Федеральный закон от 22.07.2008; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принят Государственной Думой 4 июля 2008 года (ст. 90)	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173 Свод правил 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.8, 5.3, 5.4); Приказ МЧС России от 27.07.2020г. № 559 Свод правил 10.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" (п.п. 4.11, табл. 1,2, 4.1.13, 4.1.14); Приказ МЧС России от 06.04.2021г. № 200 Свод правил 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности", п.п. 5,6; Приказ МЧС России от 30.03.2020г. № 225 Свод правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", п.п. 4, 5. Федеральный закон от 22.07.2008; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принят Государственной Думой 4 июля 2008 года (ст. 54, 56, 68, 83)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. Свод правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (п.п. 7.2, 12.2, 13.4.1 табл. 13.3, 14.14.5, 13.14.6,	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	14.1, 14.4) Федеральный закон от 22.07.2008; № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принят Государственной Думой 4 июля 2008 года (ст. 82, 83, 84)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.91г. № 875 ГОСТ 12.1.004-91ССБТ "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4); Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 (VIII. Медицинские организации, п.п 116-120); Приказ МЧС России от 18.11.2021г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях , по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ с категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", приложение 1 к приказу; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принят Государственной Думой 4 июля 2008 г. (ст. 64)	Выполняется