

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«03» мая 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-007233



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Школа земская

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Мавлютов Эльмарт Наилевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

618160, край. Пермский, р-н. Бардымский, с. Краснояр-I, ул. Ленина, д. 64А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.03.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	1
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	263
1.6.	Объем здания, куб. м	1454
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	<p>опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)</p>	
1.9.	<p>Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>- в здании предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации адресного типа - в здании предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа - обеспечение наружного пожаротушения любой точки здания осуществляется от одного пожарного гидранта с требуемым расходом воды не менее 10 л/с, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием - здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды на внутреннее пожаротушение на одну строю не менее 2,5 л/с, водопровод оборудован пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения</p>
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	<p>Не проводилась</p>
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

	страхования)		
	Отсутствует		
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ СТ.СТ.66,69,70,71 СП 4.13130 2013 П.П. 4.3,4.4,4.14,4.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ СТ.СТ.62,68; СП 8.13130.2020 П.П.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.13, 5.17, 6.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123-ФЗ СТ.СТ. 90; СП 4.13130.2013 П.П. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123-ФЗ СТ.СТ. 57,58,87,88,137; СП 2.13130.2020 П.П. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.7.7, 6.7.18. СП 413130.2013 П.П. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.4.2, 5.5.2;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ СТ.СТ. 53,89,134; СП 1.13130.2020 П.П. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.17, 7.4.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	№ 123-ФЗ СТ.СТ. 76,90; СП 4.13130.2013 П.П. 7.1, 7.2, 7.5.	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ СТ.СТ. 54,62,68,83,84,86,91,103; СП 486.1311500.2020; П.П. 4.3, 4.4, 4.8, 4.9; СП 484.1311500.2020 П.П. 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7; СП 3.13130.2009 П.П. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6,7; СП 8.13130.2020 П.П. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.13, 5.17, 6.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10. СП 7.13130.2013 П.П. 7.2, 8.5. СП 10.13130.2020 П.П.5.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.20, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.14, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.14, 7.15, 12,13,14,15.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 123-ФЗ СТ.СТ. 83,84,103; СП 484.13130.2020 П.П. 5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.7. СП 3.13130.2009 П.3.3.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПОСТАНОВЛЕНИЕ РФ ОТ 16.09.2020 № 1479, ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 18.11.2021 № 806	Выполняется