Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«20» мая 2024 г.
Регистрационный № 59-08-2024-008040

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРДИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРДИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902464488 ИНН: 5945001172

Место нахождения объекта защиты:
617500, край. Пермский, р-н. Ординский, с. Орда, ул. Советская, д. 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1906
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	134

1.6.	Объем здания, куб. м	2918
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа, установка передачи сигналов АУПс на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
3160078,40	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СНиП II-Л.4-62 "Школы" п.3.4 СНиП II-60-75 "Планировка и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданиями и сооружениями	застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов" п.5.23	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п.5.2 Правила противопожарного режима в РФ п.48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП II-Л.2-72 "Общественные здания и сооружения" п.4.1 табл.5 СНиП II-65-73 "Общеобразовательные школы и школы-интернаты" п.5.2 табл.15 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.87, ст.87 табл 21, ст.88 табл 24 приложения СНиП II-2-80 "Противопожарные нормы проектирования" п.2,3 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.5.17, п.5.18, п. 7.16	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89, ст.134, ст. 134 табл 28 приложения, ч.4 ст.4 СНиП II-2-80 "Противопожарные нормы проектирования" п.4.3, п.4.5, п.4,6, п.4.9 СНиП II-Л.2-72 "Общественные здания и сооружения" п.4.6, п. 4.11 табл.7, п.4.10, п. 4.21, п. 4.20, п.4.22, п.4.23, п.4.18, п. 4.7 СНиП 21-01-97	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		"Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.6.16, п. 6.26, п.6.28, п.6.30, п.6.28 Правила противопожарного режима в РФ п. 26, п. 23, п.27 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" п. 7.74 СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" п.7111	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.8.1, п. 8.4	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические" приложение А, гл.13, приложение М, гл. 13.13, приложение Н, п. 13.14.6, гл.14, гл.7 табл.2 ФЗ от 22.07.2008 г № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" гл.7, табл.2, п.3.3, п. 3.4, п. 5.1, п. 4.1, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.8, п. 5.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Правила противопожарного режима в РФ приложение № 1 и 2, п.60, раздел XIX СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" п.4.1.32, п.4.1.33, п.4.3.5, п.4.2.1, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.2.9, п.4.1.40, глава 4.3, п.4.3.11, п. 4.5.1, глава 4.4, п. 4.4.1, п.4.3.14 ГОСТ 12.4.009 раздел 2,3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Правила противопожарного режима в РФ п.2, п. 5, п.9, п. 10,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.11, п.12, п. 13, п. 14, п.15, п.21, п.22, п. 30, п.32, п.35, п.36, п.41, п.54, п.55, п.56, п.65, п. 66, п.71, п.91, п. 104, п.286, п.288, п.293, п.348, раздел XVIII, п. 3 Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021 г. п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.7,8, п. 7, п.9, п.10, п.11, п.13, п.14, п.17, п.18, п.22, п.24, п.25, приложение №1, приложение 3, п. 1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" главы 5,7 и 8, ст.82, ст.76 п.1	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.