

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» мая 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-008265



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Цех по производству белой термомеханической массы (БХТММ 2) (корпус 402)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1165958091496

ИНН: 5916031750

Место нахождения объекта защиты:

617060, край. Пермский, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	37
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2780
1.6.	Объем здания, куб. м	78235
1.7.	Количество этажей	5

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> - система противодымной защиты - система пожарной сигнализации адресно-аналоговая; - система оповещения и управления эвакуацией (свето-звуковая); - автоматическая установка водяного пожаротушения (спринклерная); - автоматическая установка газового пожаротушения (3 направления, модульная); - внутренний противопожарный водопровод (ПК-42 шт.); - наружный кольцевой противопожарный водопровод Д315 мм
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>На основании проведенного расчета, величина пожарного риска для цеха по производству белой химико-термомеханической массы (БХТММ 2) корпус 402, с учетом принятых планировочных и технологических решений, а также принятых сценариев пожара составляет $Q_{в}=7,828 \cdot 10^{-8}$ в год, что соответствует установленным регламентам требованиям пожарной безопасности и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке (ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). На основании п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты обеспечена при выполнении следующего условия: - на объекте защиты в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных</p>		

<p>настоящим Федеральным законом. Комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - необходимо провести дополнительные практические занятия с работниками, собственником и посетителями объекта защиты по проведению эвакуации из здания в соответствии с утвержденными планами.</p>			
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
отсутствует			
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>Части 1 и 2 статьи 69, части 1 ст.100 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3 таблица 1, 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; пункт 65 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)</p>	<p>Выполняется</p>
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p>части 1, 2 и 3 статьи 62, части 2 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.1, 4.3, 4.4, 5.6 (табл. 3), 5.11, 5.12, 5.1 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"; пункты 48, 49, 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Части 1 статьи 90, статья 98, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Пункт 71 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Статьи 30, 31, части 1, 2, 3, 5, 6, 7 статьи 87, части 1-9, 11, 12, 14, 19 статьи 88, части 1, 2, 4, 5, 6 статьи 137, таблицы 21, 22, 23 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.4.3, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.16, 6.1.1 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты.</p>	Выполняется

		<p>Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; пункты 4.1, 4.2, 6.1.38, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.41, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.47, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.13 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>пункт 2 части 1 статьи 6, статьи 52, 53, части 1, 3, 8, 10, 11, 12 статьи 89, части 5, 6 статьи 134, таблицы 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 4.2.5, 4.4.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункты 2, 5, 11, 12, 23, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 103, 104, 107 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ч. 1 ст. 76, ст. 90. Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 "Системы</p>	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям"; п. 2, п. 12, п. 26, п. 48, п.49 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 56, ст. 59, ст. 61, ст. 62, часть 3 ст.81, ст. 83, часть 2 ст. 82,ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 103, ст. 104, ст. 111, ст. 112, Федерального закона от 22.07.2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п.4.2, п. 4.4, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5 табл.1, табл. 2 СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Пункты 4.2, 4.4,4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5,5.2.17, 5.2.20, 5.2.23, 5.2.24, 5.4.1, 5.7.1, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.29, 5.7.30,5.7.31, 5.7.33, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.8, 5.8.11, 5.8.13, 5.9.1, 5.9.17, 5.9.18,8.1.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.6, 8.8.7, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.6,8.9.7, 8.10.4, 8.11.2, 12.1.1, 12.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.7,13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.4.1, 13.9.1, 13.9.2, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3,13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.10, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3,13.15.4, 13.15.5, 13.15.12, 13.15.14, 13.15.16,</p>	Выполняется

		<p>13.15.17, 13.15.19, 13.15.20, 13.15.21, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 "СП 5.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; пункты 4.1, 4.3, 4.4, 5.6 (табл. 3), 5.11, 5.12, 5.1 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"; Пункты 4.1.1 (табл.2, 3), 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.17, 4.1.18 "СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 10, п. 42, п. 54, п. 55; Пункт 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.20, 6.22, 6.23, 6.24, 7.2 е), 7.4, 7.6, 7.8-7.13, к) 7</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>части 4, 5, 6, 9 статьи 83, части 2, 3, 4, 9, 10, 11 статьи 84, статья 85, части 3 и 4 статьи 103, статьи 111 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 10, п.п. «о» п. 16, п.</p>	Выполняется

		54, п. 60.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 48, ст. 52.; п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 17, п.23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 31, п. 32, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п.41, п. 43, п. 54, п. 60, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 396, п. 397, п.406, п. 407,п. 409 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)	Выполняется