Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«14» августа 2024 г.
Регистрационный № 59-08-2024-013862

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901975538 ИНН: 5919017553

Место нахождения объекта защиты:
618554, край. Пермский, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 138

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
07.02.1966
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	14

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3077
1.6.	Объем здания, куб. м	14035
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.АПС, СОУЭ – 3-го типа, система передачи извещений о пожаре на базе ПАК «Стрелец-Мониторинг» 2.Внутренний противопожарный водопровод (10 пожарных кранов)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.65 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.1.1, 5.25 СНиП II-К.2- 62	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.п.4.1.,5.2 табл.2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 71, 72 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.1.1, 6.7 СНиП II-К.2- 62	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.12,15,16,25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.1.1, 2.1-2.7 СНиП II-А.5-62	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 2,22,23,25-28,56 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.1.1, 4.1-4.4, 4.6,4.7,4.9 СНиП II-А.5-62	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.12, 17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.4.8, 4.11,4.12. СНиП II-А.5-62	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	81,91Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ; п. 50, 54, 55 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. табл.2, п.14 СП 3.13130.2009; п.А4, А10 прилож.А, п.38 табл.А3 СП 5.13130.2009; 4.1.1, 4.1.13,4.1.16 СП 10.13130.2009.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	ст.83 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 14, 25, 400,403,406 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п.13.1.2,13.2.1, 13.3.2,13.3.4 ,13.3.6-13.3.9,13.3.12,13.4.1,табл.13 .3., 13.13.1-13.13.3,13.14.6-13.14.13 ,13.15.1-13.15.4,13.15.12-13.15.15,1 4.1,14.3, 14.4,15.1,15.3,16.1, 16.2, прил.М,Н,П СП 5.13130.2009;	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.64 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 1-5, 8-12, 14-16, 18, 31-33,35-37, 41,43, 50, 54-56, 60, 90-92, 286-288, 293,392-394, 400, 402,403,406, 407, 409, 413 приложение 1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пожарной безопасности»; п.4.1-4.7, 5.1-5.8 СП 9.13130.2009.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.