

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«14» августа 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-013865



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное образование «Соликамский городской округ Пермского края» на  
праве оперативного управления Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901975538

ИНН: 5919017553

Место нахождения объекта защиты:

618548, край. Пермский, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.02.1937

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	7	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1429	
1.6.	Объем здания, куб. м	7020	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 4-го типа, система передачи извещений о пожаре на базе ПАК «Стрелец-Мониторинг»	
<b>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
<b>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Не проводилась			
<b>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123; п.п.4.1-4.3, табл.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 4.1, 5.2, табл.2 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.90 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п.8.1.1, 8.1.2, 8.1.4- 8.1.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.87, 88 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 6.7.15 табл.6.9, 6.13 СП 2.13130.2013; п.п.5.1.1-5.1.3, 5.6.2, 5.6.4 СП 4.13130,2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п.23, 25-28 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.1, 7.3 СП.4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.91Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.11 приложение 1, п.18 приложение 5 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	ст.83 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; разделы 5.6,7.1, 7.2 табл.А1 приложения А СП 484.1311500.2020; разделы 5,6 СП 6.13130.2021	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.64 Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 1-6, 8-12, 14-16, 18, 31-33, 35-37, 41,43,50,54-56, 60, 65-67,71,73, 90-92, 286-288, 392-394, 400, 402,403, 406, 407, 409, 413, приложение 1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется