Зарегистрирована ГУ МЧС России по Пермскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» августа 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-014043



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П.Раменского»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.П.РАМЕНСКОГО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901974230

Место нахождения объекта защиты:

618542, край. Пермский, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 94

ИНН: 5919421237

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1917

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	9	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3836	

	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м		,	20266	
1.7.	Количество этажей		2		
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет	
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ения, оповещения и ПАК «Стрелец-Мониторинг» вутренний и наружный ВПВ		о пожаре на базе ец-Мониторинг»,	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
		Оценка не проводилась			
3. У	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) (щерб имуществу третьих лиц от пожара не будет нанесен, договор страхования гражданской ответственности не заключался				
4.	1			по пожарной	
4.	безопасности, выполнен	ении мероприятий по ние которых должно (защиты			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных дактов и нормативных да по пожарной безопа перечень статей (частей устанавливающих трамарной безопасность защиты	документов асности, й, пунктов), ебования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ от 22.07.200 СП4.13130.2013 п.п.4.1	·	Выполняется	
4.2.	Наружное	123-ФЗ от 22.07.200	08 ст.68;	Выполняется	

	противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2009 п.п.4.1, 5.2, табл.2	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п.8.1.1,8.1.2,8.1.4-8.1.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ от 22.07.2008 ст.87,88; СП 2.13130.2012 п.п.6.7.15, табл.6.9, 6.13; СП 4.13130.2013 п.п.5.1.1-5.1.3, 5.6.2, 5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ от 22.07.2008 ст.89; Правила противопожарного режима в РФ (утв.ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) п.п.23,25-28	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ от 22.07.2008 ст.90; СП.4.13130.2013 п.п.7.1,7.3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 №1464, приложение 1 п.11, приложение 5 п.18	Выполняется
4.8.	взаимодействие оборудования противопожарной защиты	123-Ф3 ст.83; СП 5.13130.2009 п.п.13.1.2,13.2.1, 13.3.2,13.3.4,13.3. 6-13.3.9,13.3.12,13.4.1,табл.13.3., 1 3.13.1-13.13.3,13.14.6-13.14.13,13.1 5.1-13.15.4,13.15.12-13.15.15,14.1,1 4.3, 14.4,15.1,15.3,16.1, 16.2, прил.М,Н,П СП 6.13130.2013 п.п.4.1,4.4,4.7-4.9,4.13,4.14	Выполняется

4.9.	Организационно-	123-ФЗ ст.64; Правила	Выполняется
	технические мероприятия	противопожарного режима в РФ	
	по обеспечению пожарной	(утв.ПП РФ от 16.09.2020 № 1479)	
	безопасности объекта	п.п.1-6,8-12,14,15, 16,18,31-33,	
	защиты и	35-37,41,43,50,54,	
	противопожарный режим	55,56,60,65-67,71, 73, п.п.	
		90-92,286-288, 293,392-394, 400,	
		402,403,406, 407,409,413,прил.1	