Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«01» октября 2024 г.
Регистрационный № 59-08-2024-016710

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края "Рудничный дом-интернат "Территория заботы"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Титова Ирина Алексеевна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:
618350, край. Пермский, г. Кизел, ул. Аносова, зд. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
11.12.1981
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2204
1.6.	Объем здания, куб. м	27238
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа (АУПС); 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа (СОУЭ); 3. Внутренний противопожарный водопровод (минимальный расход - 2,5 л/с) ПК № 1, 2, 4, 6 , 8, 10, 12 - 4,8 кгс/см2, ПК № 3 ,5, 7, 9, 11, 13 - 4,0 кгс/см2, ПК № 14 - 4,2 кгс/см2; 4. Наружный противопожарный водопровод (водоем объемом -250 м.куб.)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
QB = 0,059 * 10-6 год. На объекте выполняется условие: QB QHB		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, по собственной оценке, составляет: 0 рублей (Ноль рублей 00 копеек).		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п. 4.3, табл. 1, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.15.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 99. СП 8.13130.2020 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.5, п. 5.2, табл. 2, п. 5.4, п. 5.5, п. 5.9, п. 5.10, п. 5.17. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 48, п. 71, п. 75.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 6 ст. 63, ст. 90. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.13, п. 8.15. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 71, п. 72.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 53, ч. 2 ст. 56, ст. 58, ч. 3 ст. 27. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 5.2.2, п. 5.2.6. СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 5.2.2, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.3, п. 5.4.4, п. 5.4.7, п. 5.4.8, п. 5.4.9, п. 5.4.10, п. 5.4.18, п. 5.4.20, п. 6.7.10, п. 6.7.11, п. 6.7.14 табл. 6.12.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89, ст. 55. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.2.9, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.3.5, п. 5.3.6, п. 5.3.7, п. 5.3.8, п. 5.3.9, п. 5.3.10, п. 9.1.1, п. 9.3.1, п. 9.3.2, п. 9.3.3, п. 9.3.4, п. 9.3.7, п. 9.3.8, п. 9.3.9.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.6, п. 7.7, п. 7.8, п. 7.9, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 51, ст. 52, ст. 54, ч. 2, 3 ст. 81, ст. 83, ст. 84, ч. 1 ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 99. СП 3.13130.2013 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, табл. 1, табл. 2. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: п. 5.4, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.9, п. 5. 11, п. 5.12, п. 5.13, п. 5.14, п. 5.15, п. 5.19, п. 5.21, п. 6.1.1, п. 6.1.5, п. 6.6.12, п. 6.6.13, п. 6.6.15, п. 6.6.16, п. 6.6.36, прил. А. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»: п. 5.1, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.8, п. 6.9, п. 6.10, п. 6.11, п. 6.12, п. 6.13, п. 6.14, п. 6.16, п. 6.17, п. 6.18, п. 6.20, п. 6.22, п. 6.23, п. 6.24. СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»: п. 1.4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 10., п. 16, п. 42, п. 47, п. 48. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 года № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"	
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 83, ст. 84, ст. 85. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»: п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.1.5, п. 7.1.6, п. 7.1.7, п. 7.1.8, п. 7.1.9, п. 7.1.10, п. 7.1.11, п. 7.1.12, п. 7.1.13, п. 7.2.1, п. 7.2.2, п. 7.2.3, п. 7.2.4.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29, п. 30, п. 31,, п. 32, п. 33, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 38, п. 39, п. 41, п. 42, п. 43, п. 44, п. 45, п. 48, п. 49, п. 54, п. 55, п. 56, п. 58, п. 59, п. 60, п. 63, раздел XVIII. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». СП 12.13130.2009 «Определение	Выполняется

		категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»: п. 4.2, п. 4.3, п. 5.1, п. 6.6, Приложение Б, Г.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.