


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«01» ноября 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-018631



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Автономное учреждение "Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЫСЬВЕНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ  
А.А.САВИНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1085918001080

ИНН: 5918838941

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, г. Лысьва, ул. Мира, д. 31

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.05.2004

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2179

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	26151	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС неадресного типа; СОУЭ 2 тип; Система противодымной защиты из общего коридора подвала и над сценой; ВПВ 44 ПК; НПВ: гидранты пр. Победы 38(24 м) и ул. Мира, 34 (30 м)	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
0 руб. 00 коп.			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка	Выполняется

		и застройка городских и сельских поселений", приложение 1*, п.1*	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п.п.2.11-2.24, п.2.29, п.2.30	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 1*, п.2*, п.6*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», разделы 1, 2, 3. Строительные нормы и правила СНиП часть II «Нормы строительного проектирования», раздел А, глава 3. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.п.1.46-1.50, п.1.54, п.1.55, п.п.1.57-1.59, п.п.1.62-1.65	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.п.4.1-4.17, 4.19-4.21, 4.28. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.90, п.1.91, п.1.93, п.1.94, п.п.1.96-1.98, п.п.1.100-1.105, п.1.118, п.1.119, п.1.123, п.1.125. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п.16 («д», «е»), 17, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 50, 54-56, 60, 100, 102, 394, 397-404. 406, 407, 409, 413. Строительные нормы и	Выполняется

		правила СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» п.п.7.72, 7.74-7.78	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 1*, п.2*, п.6*. Строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.п.2.8-2.13. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.п.2.11-2.24, п.2.29, п.2.30. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.4.5, п.6, п.7, п.п.9.1-9.3, п.9.12, п.10.2, п.10.3, п.10.5, п.11.7, п.12.3, п.п.12.21-12.23. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», приложение 7*	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется: Система противодымной защиты Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», п.п.7.18, 7.19. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.14.2. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п.2 приложения 5. Правила	Выполняется

противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.100 Система пожарной сигнализации Строительные нормы и правила СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» п.4 Не выполняется: ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования», раздел 7. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.54. Система оповещения и управления эвакуацией Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.9 таблицы 2. ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования», раздел 7. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.54. Выполняется: Внутренний и наружный противопожарный водопроводы Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.4.5, п.6, п.7, п.п.9.1-9.3, п.9.12, п.10.2, п.10.3,

		<p>п.10.5, п.11.7, п.12.3, п.п.12.21-12.23. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», приложение 7*. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.п.2.11-2.24, п.2.29, п.2.30</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>- Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», п.п.7.18, 7.19. - Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.14.2. - Строительные нормы и правила СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» п.4. - Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.4.5, п.6, п.7, п.п.9.1-9.3, п.9.12, п.10.2, п.10.3, п.10.5, п.11.7, п.12.3, п.п.12.21-12.23. - Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, приложение 3, п.38; приложение 5, п.7.</p>	Выполняется
4.9.	Организационно-	- Правила противопожарного	Выполняется

<p>технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п.2, 3-5, 9-19, 21-23, 25-28, 30-38, 41-43, 48-50, 54-56, 60, 64-67, 71, 73, 94-98, 100, 102, 286, 288, 289, 292, 293, 337, 338, 340-342, 362, 363, 366, 371, 372, 392-395, 397, 399-404, 406, 407, 409, 413, 442. - Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п.п.1-3, 6, 7, 9-24.</p>
--	--