


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» декабря 2024 г.

Регистрационный № 59-08-2024-020837



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственное здание - ООО "Элита"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1125951000273

ИНН: 5951001420

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, р-н. Суксунский, с. Ключи, ул. Золина

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.03.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1097
1.6.	Объем здания, куб. м	7682
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка ПС, система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, на расстоянии не более 200 м. от здания расположена 1 (одна) пожарная емкость объемом 60 куб. м.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Расчетное значение пожарного риска для людей в здании составляет 0,1184 x 10 (-5)			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Угроза ущерба третьим лицам отсутствует			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 " Система противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты" п.4.3	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 " Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. требования ПБ" п.5.2. Правила противопожарного режима в РФ п.48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 " Технический регламент о требованиях пож. безопасности" ст.90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 " Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.6.6.1. п.6.7.17. ФЗ от 22.07. 2008г. № 123 " Технический регламент о требованиях ПБ" ст.87, табл. 21, 22, ст. 88, табл. 24	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008г. № 123 " Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 89, 134, табл.28, 29 прил., п.23, 27. СП 1.131.30.2020 "Система противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы" п.4.3.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.4, 4.4.3, 4.4.2, 4.2.21, 4.4.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 г. " Система противопожарной защиты. Ограниче- ние распространения пожара на объектах защиты" п.7.1, 7.5, 7.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	СП 5.13130.2009 " Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", приложение А, СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" гл.7, табл.2	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Правила противопожарного режима в РФ прил. № 1 и 2, п.60 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" п.4.1.32, 4.1.33, 4.3.5, 4.2.1, 4.2.4,5,6,8,9, 4.1.40, гл. 4.3, п.4.3.11, 4.5.1, гл. 4.4, п.4.4.1, 4.3.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Руководитель организации организует работы по ремонту, техн. обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения ПБ и пожаро-тушения. Правила противопожарного режима в РФ п.54, 55, 17,б, п.10, 14, 13, 2, 3 Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021г. прил. № 1, п.7,8, 9, 10, 22, 24, 25, 3, 14, 17, 18, 2, прил. №3 п.1, п.4,5 Правила противопожарного режима РФ п.9, 11, 71, 66, 12, 15,16, 21, 22, 30, ст.82, п.32, 35, 41, 286, 288, 293, ст.76 п.1	Выполняется