

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«04» марта 2025 г.

Регистрационный № 59-08-2025-003140



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Отель

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПОПОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 324595800095301

ИНН: 590201497834

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 66/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.07.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	175
1.6.	Объем здания, куб. м	701
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматизированная пожарная сигнализация АПС обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны (ПЧС-36) посредством системы «Стрелец-Мониторинг»; - Автоматизированная система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа: звуковое и речевое оповещение, передача специальных текстов; световые мигающие оповещатели «Выход»; эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; разделение здания на зоны пожарного оповещения;
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Значение расчетных величин пожарного риска для объекта защиты: - время блокирования эвакуационных путей и выходов. На этажах 1, 2, 3, где измерялись опасные факторы пожара, критические значения не достигаются за время 500 с. Расчет вероятностей эвакуации людей. Пожарный риск R, при реализации сценариев пожара определяется, как максимальное значение для групп эвакуируемого контингента и составляет <math>R_i=3,642 \cdot 10^{-7}</math> *год Расчет величины пожарного риска. Индивидуальный пожарный риск R составляет <math>R=3,642 \cdot 10^{-7}</math> *год-1 В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: «Объект Реконструкция жилого дома с кадастровым номером 51:01:4410123:589, расположенный по адресу:</p>		

Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, улица Луначарского, 66/1, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск соответствует требуемому и не превышает значение одной миллионной в год.»

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст.4. ч.1.ст.69 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.6.1.2. табл.3 СП 4.13130.2013 п.5.26 табл.9 СНИП П-К.2-62	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4. ч.1.2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.2.8 табл.4 СНИП П-Г 3-62 п.7.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.8.14 СНИП П-К.2-62	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст4. пп. «а» п.4 ч.1 ст.32. ч.1 ст.52. ч.1,2. ст.59. ч.1,2,5,6,7,11 ст.87. ч.1,2,3,19. ст.88 табл.21,22, 23,44 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.6, 7, 8 СНИП П-В.11-58 Выполняется Выполняется п. 2.3, 2.6, 4.1 СНИП П-А. 5-62 п. 1,2, 2.8 табл. 1, 2 СНИП П-М.2-72 п. 5.2.7, 6.7.10. табл.6.12 СП 2.13130.2020; п.6.1.41, 6.2.2, 6.2.10 СП 4.13130.2013	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.4 ст4, ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ч.1,3,4,8,14 ст.89. ст.134, табл.28,29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 СНиП П-А.5-62 п.4.2 СНиП П-А.5-62 п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 СНиП П-Л.2.62 п. 4.2.19, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.2.9, 4.2.14, 5.1.3, 5.1.4 табл. 29, 29, 31 СП 1.13130.2020 п.4.1.5, 4.2.18, 5.2.1 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.1.2 ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п.4.11 СНиП П-А.5.62 п.7.1, 7.2, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.3 ст.52, ч.1.2 ст.54, ч.3 ст.81, ч.1,4,5,6,9 ст.83, 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.13.1., 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, табл.13.3, приложение А п.А4 табл.А.1, табл.А.3, приложение М табл. М.1 п.3, СП 5.13130.2009 ч.2 ст.54. ч.3 ст.81, ч.1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84,91 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл.1 табл.2 СП 3.13130.2009 ч.1.2 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.1.4 СП 10.13130.2020 п.7.2 СП7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	ч.3 ст.81, ч.2.8, 9 ст.82. ч.4 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.3.4 СП 3.13130.2009 п. 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.3, 13.15.3, 13.15.4, 14.2, 14.4, 15.1, 15.3, 15.10 СП 5.13130.2009 п. 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14 СП 6.13130.2009	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, пп. «д,е,ж,з,н,о» п.16. пп. «а.б» п.17, 21, 22, 23, 24, 26. пп. «а,б,в,г,д» п.27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 406, 407, 408, 409, 413 ППР в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 №1479)	Выполняется