Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«03» апреля 2025 г.
Регистрационный № 59-08-2025-004696

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Ф5.1, Производственное здание ремонтно-механического цеха с административно-бытовыми помещениями Акционерное общество «ПЗСП»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЗСП"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025900760852 ИНН: 5903004541

Место нахождения объекта защиты:
край. Пермский, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 31

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.12.1987
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4971
1.6.	Объем здания, куб. м	51111

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации аналоговая, запроектирована на базе охранно-пожарного прибора «Сигнал-20П», включенного в состав существующей на предприятии системы «Орион», извещатель пожарный дымовой ДИП-41, извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ 2-го типа, световое табло «Выход», пьезоэлектрическая сирена «Свирель-12» Внутренний противопожарный водопровод ПК 10 шт., расход воды из диктующего крана Q=3,3 л/с Наружный противопожарный водопровод кольцевой Ø150 мм, давление в сети – 0,42 МПа, в радиусе 200 м расположено 2 ПГ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
0,1322 * 10-5 < 1,00 x 10-4 Расчётное значение пожарного риска в здании не превышает допустимое значение пожарного риска, установленное статьёй 93 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ст.69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - п. 4.3, п. 4.4, п. 4.14, п. 6.1.2, табл.1, табл. 3 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ст.4, ст. 62, ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - п. 4.1-4.4, п. 5.1, п. 5.3, табл.1, табл. 3, табл. 4, п. 8.5, п. 8.8, п. 8.12, п. 8.13 СП 8.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	- ст. 90 Федерального закона №	Выполняется

	пожарной техники	123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.2.5, п. 8.2.6, п. 8.2.7, п. 8.2.8 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ст. 4, ст.6, ст. 32, ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 78, ст. 79, ст. 82, ст. 83, ст. 87, ст. 88, ст. 134, ст. 137, табл. 21-24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - ст.6, 8, 15 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - п. 4.8, п. 5.2.1-5.2.5, п. 5.2.7, п. 5.2.8, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.3.4, п. 5.4.2-5.4.4, п. 5.4.16, п. 5.4.18, п. 5.4.20, п. 6.1.1, табл. 6.1, п. 6.6.1, табл. 6.9 СП 2.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; -п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1.39, п. 6.1.40, п. 6.1.41, п. 6.1.42, п. 6.1.43, п. 6.1.47, п. 6.2.2, п. 6.2.4 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ст. 4, 5, 53, 89, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.15, п. 4.2.16, 4.2.17, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.27, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.3.11, п. 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 4.4.9, 4.4.11, п. 8.1.2, п. 8.1.8, п. 8.2.7, п. 8.2.10 СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ст. 4, 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - п. 7.1, п. 7.2, п. 7.12, п. 7.13 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- ст. 4, ст. 48, ст. 49, ст. 50, ст. 52, ст. 54, ст. 55, ст. 60, ст. 62, ст.81, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - п. 3.1, п. 3.3, п.4.1, п. 4.4 СП 3.13130.2009 " Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности"; - п.12.1, п. 12.8, п. 12.9, п. 12.20, п. 12.21, п. 12.24, п. 12.28, табл. 5, п. 12.41, п. 12.42, п. 12.43, п. 12.46, п. 12.47, п. 12.48, п. 12.57, п. 12.58, п. 12.59, п. 12.64, п. 12.66, п. 12.67, п. 12.71, п. 13.1, п. 14.1, 14.2, п. 14.3, п. 15.1, п. 15.2 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" - п.2, п. 3, п. 4, п. 7, п. 8, п. 14, Приложение: табл. 1, табл.3; НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"; - п. 5.3, табл. 3, п.8.5, п.8.8, п. 8.9, п.8.12, п.8.13 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности"; - п. 5.2, п. 5.3, п. 6.1.10, п. 6.1.11, п.6.1.13, п.6.1.18, п. 6.1.19, п. 6.2.1, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.15, п. 14.1.12, п. 14.1.16, п. 14.1.26, п. 14.1.28, табл. 7.2, табл. 7.3 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	- ст.54, ст.83, ст.84, ст.103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - п. 3.3 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пожаре. Требования пожарной безопасности"; - п.12.45, 12.46, 12.47*, 13.1*, 13.2* НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- п. 2, п. 21, п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 171, п. 18, п. 19, п. 23, п. 26, п. 27, п. 31, п. 32, п. 34, п. 35, п. 36, п. 37, п. 41, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55, п. 60, п. 65, п. 67, п. 71, п. 121, п. 123, п. 126, п. 130, п. 132, п. 354, п. 356, п. 357, п. 358, п. 360, п. 361, п. 362, п. 363, п. 364 п. 366, п. 367, п. 372, п. 393, п. 394, п. 395, п. 396, п. 397, п. 398, п. 400, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 409, п. 413, прил. № 1, прил. № 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; - разделы 4, 5 ГОСТ Р 59641-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"; - п. 1, п. 2, п. 3 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих тру указанных программ и категорий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.