

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«14» мая 2025 г.

Регистрационный № 59-08-2025-006997



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецсплав-М» (Площадка № 3)  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСПЛАВ-М"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035901668472

ИНН: 5918016003

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.08.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5
1.6.	Объем здания, куб. м	97
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор ПКП «Сигнал-10»; С2000-Ethernet; С2000-КПБ; С2000-КДЛ; СОУЭ 2-го типа; ИП-212-41; ИПР-И; ИПР-515-И; ДИП-34; табло «Выход».							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Величина пожарного риска на данном объекте составляет <math>0.19 \times 10^{-6}</math>, что не превышает нормативного значения пожарного риска, установленного статьей 79 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Договор № 217200-032-000124 от 02.04.2021 г.</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «О противопожарном режиме» (п. 2 –</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «О противопожарном режиме» (п. 2 –	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «О противопожарном режиме» (п. 2 –	Выполняется							

5, п. 9 – 19, п. 23, п. 24, п. 26 – 32, п. 34 – 37, п. 39 – 44, п. 48 – 51, п. 54 – 56, п. 60, п. 65, п. 71 – 73, п. 77 – 81, п. 83, п. 121 – 127, п. 130 – 132, п. 136, п. 159, п. 160, п. 161, п. 286 – 289, п. 292, п. 293, п. 299, п. 337 – 342, п. 354 – 359, п. 360 – 364, п. 366, п. 367, п. 371, п. 372, п. 392 – 413, прил. 1, прил. 2, прил. 6, прил. 7). Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5.1, ст. 5.4, ст. 6.1, ст. 6.5, ст. 24.3, ст. 45.2, ст. 49, ст. 50, ст. 51.3, ст. 52-60, ст. 61.2, ст. 62.1, ст. 64, ст. 79 – 89, ст. 90 – 96, ст. 98 – 107, ст. 113, ст. 123, ст. 126 – 129, ст. 133 – 138, табл. 2, табл. 3, табл. 21, табл. 23, табл. 24, табл. 27, табл. 28). Нормы пожарной безопасности «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021г. № 806 (прил. 1, прил. 2, прил.3). СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.1.2, п. 4.1.5, 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.10, п. 4.2.11, п. 4.2.13 – 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22,

		п. 4.2.24, п. 4.3.1 – 4.3.8, п. 4.3.10 – 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.3, п. 4.4.6, п. 4.4.9, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 8.1.1, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.8, п. 8.2.1, п. 8.2.5, п. 8.2.7, п. 8.2.11, п. 8.2.12, п. 8.3.1, табл. 15, табл. 17, табл. 18, прил. А).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наружного противопожарного водоснабжения нет	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5, ст. 6.1, ст. 6.5, ст. 24.3, ст. 45.2, ст. 49, ст. 50, ст. 51.3, ст. 52 – 60, ст. 62, ст. 64, ст. 78.1, ст. 79 – 96, ст. 98 – 103, ст. 105 – 107, ст. 123, ст. 126 – 129, ст. 133 – 138, табл. 2, табл. 3, табл. 21, табл. 23, табл. 24, табл. 27, табл. 28).	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 4.1. – 4.3, п. 4.5, п. 4.8, п. 5.2.1 – 5.2.8, п. 5.3.2 – 5.3.6, п. 5.4.3, п. 5.4.10, п. 5.4.16, п. 5.4.20, табл. 6.1, табл. 6).	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.10, п. 4.2.11, п. 4.2.13 – 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.1 – 4.3.8, п. 4.3.10 – 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.3, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 4.4.9, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п. 8.1.1, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.8, п. 8.2.1, п. 8.2.5, п. 8.2.7, п. 8.2.11, п. 8.2.12, п. 8.3.1, табл. 15, табл. 17, прил. А).	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	Не выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.1 – 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4 – 4.8, п. 5.1 – 5.5, табл. 1, табл. 2).	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор ПКП «Сигнал-10»; С2000-Ethernet; С2000-КПБ; С2000-КДЛ; СОУЭ 2-го типа; ИП-212-41; ИПР-И; ИПР-515-И; ДИП-34; табло «Выход».	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п. 5.1 – 5.4, п. 5.8, п. 5.8, п. 5.11, п. 5.14, п. 5.18, п. 5.21, п. 6.1, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5.1, п. 6.5.4, п. 6.6.1 – 6.6.3, п. 6.6.7, п. 6.6.16, п. 6.6.27, п. 7.13, п. 7.1.5, п. 7.2.1, прил. А). СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (п. 4.3., п. 4.4, табл. 1 – 4). СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п.4.1, п. 6.1,	Не выполняется

		п. 6.5, п.6.7, п. 6.8, п. 6.10, п. 6.13, п. 6.16, п. 6.24, п. 8.1, п. 8.2).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «О противопожарном режиме» (п. 2 – 5, п. 9 – 19, п. 23, п. 24, п. 26 – 32, п. 34 – 37, п. 39 – 44, п. 48 – 51, п. 54 – 56, п. 60, п. 65, п. 71 – 73, п. 77 – 81, п. 83, п. 121 – 127, п. 130 – 132, п. 136, п. 159 – 161, п. 286 – 289, п. 292, п. 293, п. 299, п. 337 – 342, п. 354 – 364, п. 366, п. 367, п. 371, п. 372, п. 392 – 413, прил. 1, прил. 2, прил. 6, прил. 7).</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5, ст. 6.1, ст. 6.5, ст. 24.3, ст. 45.2, ст. 49, ст. 50, ст. 51.3, ст. 52 – 60, ст. 62, ст. 64, ст. 78.1, ст. 79 – 96, ст. 98 – 103, ст. 105 – 107, ст. 123, ст. 126 – 129, ст. 133 – 138, табл. 2, табл. 3, табл. 21, табл. 23, табл. 24, табл. 27, табл. 28).</p>	Не выполняется