Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» мая 2025 г.
Регистрационный № 59-08-2025-007088

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец детского (юношеского) творчества"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025901924608 ИНН: 5918012545

Место нахождения объекта защиты:
край. Пермский, г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
30.12.1981
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4356

1.6.	Объем здания, куб. м	1830
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа ВПВ имеется 23 ПК; НВП имеется 2ПГ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
оценка не проводилась	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст. 4, п. 1, ч.1, ст. 6, ст. 69; СНиП II-60-75**	Выполняется

		«Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» п. 5.19*, п. 5.23, табл. 10; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 65, 71.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4, ст. 4, п. 1, ч.1, ст. 6, ч.1, ч.2, ст. 62, п. 1, п. 2, ч. 2 ст. 68; СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 3.13, табл. 10, прим. 6, табл. 11; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48, п. 49, п. 50	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4, ст. 4, п. 1, ч.1, ст. 6, п. 1, ч. 1, ст. 90; СНиП II-60-75** «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов», п.7.9, табл. 35, п. 9.56*, п.9.9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 71, 72, 73	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4, ст. 4, п. 1, ч.1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	конструктивной пожарной опасности	ст. 6, ст. 57,ст. 58, ст. 87, ст. 88, ст.137; СНиП II-А.5-70*«Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 2.3*, табл. 2*,п. 2.7, п. 2.8, п. 3.2, п. 3.11; СНиП II-Л.2-72*«Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» п. 4.1, табл. 5*; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 15; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 95 - Не выполняется	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4, ст. 4, ч. 1, п. 1 ст. 6, ст. 48, ст. 49, ст. 50, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 56, ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 60, ст. 62, ст. 89, табл.28; СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.10, п. 4.11, табл. 7, п. 4.14, п. 4.18, п. 4.19, п. 4.20, п. 4.21, п. 4.23; СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 2.4*, п. 4.1, 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.8*; СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п. 4.28; - Не выполняется Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025 г) «Об	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 5, п. 9, п. 16, п. 17, п. 18 п. 21, п. 22, п. , п. 23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 30, п. 31, п. 36, п. 37 23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 30, п. 31, п. 36, п. 37	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90; Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 (ред. от 03.02.2025 г.) п. 17, п. 26, п.71,п. 72 ;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4, ст. 4, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 62, ч. 7 ст. 83, ст. 84, ст. 86; СНиП II-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» п. 1.7, табл.3 п. 3.2, п. 4.3, п. 6.21, п. 6.22; НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п.3.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.9, п. 3.10, п. 3.11, п. 3.13, п. 3.14, п. 3.23, п. 3.26, п. 4, таблица 2 п. 15; НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) п. 2.13, п.12.16, п. 12.18-12.21, п. 12.28, п. 12.41, п. 12.42, п. 12.45 – п.12.50, п. 12.52-12.55, п. 12.57-12.59, п. 12.64, п. 13.1, п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		13.4, Приложение 12, Приложение 13; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55.;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4, ст. 4, ст. 81, ст. 82, ч. 7 ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103; НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.12.66, п. 12.67, п. 13.2, п. 13.4, п. 14.1, п. 14.3; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025 г) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 18, ст. 27, ч. 7 ст. 83; НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.11, 3.13, 3.24; СП 9.113130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования пожарной безопасности» п. 4.1.1, п. 4.1.23, п. 4.1.32, п. 4.1.33, п. 4.1.34, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.4.1; СП 12.13130.20 «Определение категорий помещений, зданий и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» п. 4.2, п. 4.3, п. 5.1; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18, п. 21, п. 22, п. 23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 30, п. 31, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 41, п. 48, п. 54, п. 55, п. 60, п. 63, п. 65, п. 66, п. 67, п. 70, п. 71, п. 72, п. 73, п. 88, п. 91, п. 92, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 396, п. 397, п.398, п. 399, п. 400, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409, п. 413, п. 442; 3. Приказ МЧС РФ от 18.11.2021г. № 806 «Об определении порядка, видов и сроков обучения лиц осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа, требованию к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.