

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» июня 2025 г.

Регистрационный № 59-08-2025-008800



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя
ШКОЛА»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛТАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025902397212

ИНН: 5948014606

Место нахождения объекта защиты:

край. Пермский, р-н. Пермский, с. Култаево, ул. Романа Кашина, д. 88А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.06.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5000

1.6.	Объем здания, куб. м	77420	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ – 3 тип; СПС – адресная; АУПТ – не предусмотрена; СПДЗ – предусмотрена; ВПВ – не предусмотрен; НПВ – предусмотрен.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
1.74x10 ⁻⁷ . Дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия не предусмотрены.			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Угроза ущерба имуществу третьих лиц в случае возникновения отсутствует.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	табл. 1 СП 4.13130.2013, ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и ст. 5, 8, 17 Федерального закона от 30.12.2009	Выполняется

		г. №384-ФЗ. п. 4.14 СП 4.13130.2013 п. 6.11.2 СП 4.13130.2013	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	часть 1 статьи 62, часть 1 статьи 68 ФЗ №123 часть 2 статьи 62 ФЗ №123 табл. 2. СП 8.13130.2020 п. 5.13, табл. 7 СП 8.13130.2020 п. 5.2, п. 5.3, п. 6.3, п. 8.8, п. 8.5, п. 8.10 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 31, 87 ФЗ №123-ФЗ части 1,5 ст. 87 ФЗ №123-ФЗ п. 6.7.15 и табл. 6.13 СП 2.13130.2020 часть 2 статьи 87 ФЗ №123 п.5.4.2, 5.4.3 СП 2.13130.2020 табл. 6.9 СП 2.13130.2020 п. 3.13, п. 5.4.2, 5.4.3, 6.7.18 СП 2.13330.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	часть 19 статьи 88 ФЗ №123 п. 4.4.9, п. п. «а» п. 4.4.1, 7.1.3, 4.2.17, 4.2.20, 7.12.19, 4.4.6, СП 1.13130.2020 часть 1 статьи 89 ФЗ №123	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 4.10, п. 4.13 СП 118.13330.2012 СП 59.13330.2020 п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 9.2.1 СП 1.13130.2020 п.п. «р» п. 7.14 СП 7.13130.2013 п. 11 табл. 1 СП 486.1311500.2020 7.14 «р», 7.17 СП 7.13130.2012 п. 4.1 и табл. 1, 3 СП 486.1311500.2020 СП 486.1311500.2020 п. 4.4. табл. 3 СП 486.1311500.2020 п. 5.1 СП 6.13130.2021 п. 14 табл. А.1 СП 484.1311500.2020 п. 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009 п. 5.1 СП 6.13130.2021 статья 84 ФЗ №123 и СП 3.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020 ч. 4 статьи 83 ФЗ №123 п. 5.4 СП	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	484.1311500.2020 п. 5.15 СП 484.1311500.2020	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 56, 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется